

Názov: Všetkým známym záujemcom
Sídlo / Kor. adresa:

v Nových Zámkoch, dňa 23.11.2020

Žiadosť o vysvetlenie 8– odpoveď + informácia pre záujemcov:

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie dňa: 20.11.2020 a v zmysle § 113 ods. 7 podáva nasledovné odpovede:

Otázka č.1

V technickej správe E1 v časti 14. Technické riešenie je uvedený text: „Dimenzovanie času napájania UPS je možné znížiť z 3h na 1hodinu, ak je záložný výkonový zdroj (GE) pripojený do 15s a je schopný dodávky po dobu 24 h“ Prosím obstarávateľa o špecifikáciu jestvujúceho záložného zdroja (Generátor), na základe ktorého sa má voliť čas napájania novo realizovanej UPS.

Odpoveď č.1

Podľa vyjadrenia projektanta elektro je nábeh záložného zdroja do 1 min., t.j. čas napájania UPS je 3h

Zároveň informuje záujemcov, že verejnému obstarávateľovi boli doručené 2 žiadosti o vysvetlenie dňa 12.11.2020 a 13.11.2020.

Nakoľko sa vysvetlením opravuje VV a PD, verejný obstarávateľ odpovie na otázky čo v najkratšom možnom čase a následne predĺži primerane lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom

.....

Ing. Vladimír Lipovský