
























# LEGENDA ZNAČENIA

	REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 6W/100V		VÝKONOVÝ ZOSILŇOVAČ 100V
	REGULÁTOR HLASITOSTI		HUDOBNÝ ZDROJ
	TLAKOVÝ REPRODUKTOR 35W/20", EVAC		DOSKA DOHLADU (DOSKA DETEKcie KONCA LINKY (EOL))
	PASÍVNY REPRODUKTOROVÝ STLP 45/30W		ROZVÁDZAČ HSP (19" RACK)
	REPRODUKTOR STROPNÝ PODHLADOVÝ 6W/100V		ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA – RIADIACA JEDNOTKA
	ZVUKOVÝ PROJEKTOR VODOVZDORNÝ 6W/100V		NABÍJAČ BATÉRIÍ S AKUMULÁTORMI
	ZÁVESNÝ GULOVÝ REPRODUKTOR 20W/100V		SMEROVAČ
	MIKROFÓNNA STANICA HLÁSATELA		
	POŽIARNY PANEL		
	PANEL DIALKOVÉHO OVLÁDANIA		

## KÁBLOVÉ ROZVODY

	Vnútorne rozvodné vedenie káblom NHXH–0 2x1,5 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Vnútorne rozvodné vedenie káblom NHXH–0 3x1,5 FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Vnútorne rozvodné vedenie káblom FTP 4PR CAT5e LSOH vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Stúpačka káblových rozvodov smerom hore
	Stúpačka káblových rozvodov smerom dole



 Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE:	NAVRHOL:	KONC	PROJEKTANT:	ING. DŽUBÁK	
	VYPRACOVAL:	KONC			
	KRESLIL:	KONC			
	STAVBA:	STAVEBNÁ ÚPRAVA INTERNÉHO ODDELENIA		MIESTO STAVBY: NsP HUMENNÉ, OBJEKT LDCH	
	INVESTOR:	NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, a.s. NEMOCNIČNÁ 7, 066 01		FORMÁT: 1 x A4	STUPEŇ: PDSP
	OBJEKT:	SO 01		DÁTUM: 06/2016	
	NÁZOV:	VYSVETLIVKY HSP		MIERKA: -	P.č.: 04