



LEGENDA EL. ZNAČIEK:

- ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

HLAVNÝ KÓŽER PROJEKTU:		VYPRACOVÁL:	ZODPOVEDNÝ PRJEDENT:
Inv. arch. P. DZURKO		Ing. Ľubomír OROSÍ	Ing. Anton LIEŠT
INVESTOR:		Nemocnica A. Lašľa, Humenné	
Miesto:		Humenné, areál NP Nemocnice 7. 066 01 Humenné	
STAVBA:	<b>STAVEBNÁ ÚPRAVA INTERNEHO ODDELENIA - 4 NP</b>		
OBJEKT:	<b>LIEČEBNÁ QUDOBODO CHOROCH</b>		
ČASŤ:	<b>ELEKTROINSTALÁCIA</b>		
OBŠAH:	PŮDORYS 4. NP - OSVETLENIE	MISKA	LIST 1 z 1
		1:50	11 AEZ02

## SPÔSOB ZNAČENIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

XC 1 / 3 WL 440

- Označenie obvodu, poradové číslo
- Označenie napájania (3 = Diesel; 4 = Normálny privod)
- presná špecifikácia vid technická správa
- Druh obvodu (WL ... stínoprůždy, WS ... ovládací, ...)
- Označenie poschodu (3 = 4.NP)
- Označenie zariadenia (vid Legenda elektrických značiek)

## OZNAČENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRIESTOROV

podľa STN 33 2000-7-710, príloha B

- 2 - Lôžkové izby pacientov - skupina 1, trieda < 120 s
- 6 - Vyšetrovací alebo ošetrovací miestnosť - skupina 1, trieda < 120 s

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM

Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania	Iviď Technická správa
Ochranné opatrenie: 412 - Dvojťaž alebo zosilnená izolácia	Iviď Technická správa
415.1 - Prúdové chrániče RCD	Iviď Technická správa
415.2 - Doplňkové ochranné pospájanie	Iviď Technická správa

## POZNÁMKY:

- Horizontálne kábelové trasy sú riešené nad podlažkou.
- V hlavných trasách po chodákoch kábel upevňujú k nosnému konštrukčnému stropu do kovových uztvárdajúcich prichytk.
- Vo vedľajších trasách kábel upevňujú k nosnému konštrukčnému stropu plastovými klamkovými príchytkami.
- Kábelitz k spozcím a k. zariadeniam na stenách visia v drážkach pod otmelkou, kábel upevní súdržným pásmom.
- Pri trasovaní káblov nad inštalácie zvislo ukončená vedení v výške SIM 33 2130
- Kábel a vodič sú súladzu Zoznamu káblov a vodičov – príloha č. 4C/02
- Spínacie osádli na stenu sú výška 1m nad podlažkou
- v.a.,...stredná výška zariadenia prip. vyvýšená káblov
- v.a.,...spodná hrana zariadenia, h.h.,...horná hrana zariadenia