


PÓDORYS 4.NP M 1:75
ČASŤ 01




PÓDORYS 4.NP M 1:75
ČASŤ 02



Legenda miestností		Číslo	Účel	Číslo	Účel
301	CHODBA	318b	HYGIEN. ZARIADENIE	320b	HYGIEN. ZARIADENIE
302	CHODBA	319	IZBA 2-L	321	LEKÁRSKA IZBA
303	JEDÁĽO	319b	HYGIEN. ZARIADENIE	331	LEKÁRSKA IZBA
304	ĎAJOVÁ KUCH.	320	IZBA 2-L	332	SKLAD LIEKOV
305	PRIPRAVOVÁ SESTRY	320b	HYGIEN. ZARIADENIE	333	VEDÚCA SESTRA
306	VÝTROVOVÁ	321	IZBA 2-L	334	CHODBA
307	CHODBA	321b	HYGIEN. ZARIADENIE	335	PRIMARIAT
308	SKLAD ZM	322	IZBA 2-L	336a	SPRCHA
309	CVIEŽBOÁ	322b	HYGIEN. ZARIADENIE	336b	HYGIENICKE ZARIADENIE
310	KÚPEĽOÁ PADENTOV	323	IZBA 2-L	337	PREDSEŤ WC
311	SKLAD PRADLA	323b	HYGIEN. ZARIADENIE	338	WC
312	ESTNICA M.	324	IZBA 2-L	339	UPRAVŤOVACIA M.
313b	HYGIEN. ZARIADENIE	324b	HYGIEN. ZARIADENIE	340	PREDSEŤ WC
314	IZBA 2-L	325	IZBA 2-L	341	WC
314b	HYGIEN. ZARIADENIE	325b	HYGIEN. ZARIADENIE	342	CHODBA
315	IZBA 2-L	326	IZBA 2-L	343	PODESTA SCHODISKÁ
315b	HYGIEN. ZARIADENIE	326b	HYGIEN. ZARIADENIE		
316	HYGIEN. ZARIADENIE	327	IZBA 2-L		
316b	HYGIEN. ZARIADENIE	327b	HYGIEN. ZARIADENIE		
317	PODESTA SCHODISKÁ	328	IZBA- 3L		
318	IZBA 2-L	328b	HYGIEN. ZARIADENIE		
		329	IZBA- 3L		

PRÍLOŽNÉ POTRUBIE - UHLÍKOVÁ OCEĽ, PRISTĚNÉ PRE UK
VŠETNÉ POTRUBIE - UHLÍKOVÁ OCEĽ, PRISTĚNÉ PRE UK
Ternostatik ventil dvójregulátny s prednastavením - 12°XEK, typ IVAR.VS 2105 N, Píamý /dĺmžmžr/ nastavení.
Ternostatik hĺvka kvapalínový IVAR.T 5000, zvlhč - M30x1,5
Ternostatik ventil dvójregulátny s prednastavením - 12°XEK, typ IVAR.VS 2106 N,Rohový/dĺmžmžr/ nastavení.
Ternostatik hĺvka kvapalínový IVAR.T 5000, zvlhč - M30x1,5
Regulátné šírbenie pre vykurovacie teleso, Typ IVAR.ZD 305 - pĺmme - 12°XEK
Regulátné šírbenie pre vykurovacie teleso, Typ IVAR.ZS 305 - rohový - 12°XEK



Legenda vykurovacích telies:
Miestnosť - 105 -a Teploz. vzduchu
22K/6100 TRV/15/- TH PRS/15/-
Miestnosť - 105 -a Teploz. vzduchu
22K/6100 TRV/15/- TH PRS/15/-
Typ telesa / rozmer telesa (výška x dĺžka, 600mm výška, 1100mm dĺžka)
Typ ventilu/dĺmžmžr/ TH-Ternostatik hĺvka
Typ regulátného ventilu (šírbenie)/dĺmžmžr/nastavení nastavení ventilu

Autorizácia 560814 SKS Technické, technologické energetické vybavení stavieb		ZODP. PROJEKTANT: Ing.Richard NAGY, PhD. VYPRACOVAL: Ing.Richard NAGY, PhD. INVESTOR: Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s., Nemocničná 7, Humenné 066 01 STAVBA: STAVEBNÁ ÚPRAVA INTERNÉHO ODDELENIA Miesto: Humenné, areál NsP; objekt: Liečebňa dlhodobó chorbých Obsah: Nový stav, pôdorys 4.NP	DÁTUM 03/2017 PROFESIA VYKUROVANIE FORMÁT 6 x A4 MERKA Č. VYKRESU	1:80 UK-02
---	--	---	--	---------------