
















LEGENDA ZNAČENIA


-  OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ
 MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
 TERMODIFERENCIÁLNY HLÁSIČ
 TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ INTERIÉROVÝ
 POŽIARNA ÚSTREDŇA
 MAJÁK
 12R
 EXTERNÝ ZOBRAZOVACÍ PANEL
 HSP KONTAKT PRE AKTIVÁCIU ZARIADENIA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU (HSP)
 VZT KONTAKT PRE VYPNUTIE ROZVÁDZAČA VZDUCHOTECHNIKY (VZT)

KÁBLOVÉ ROZVODY

-  Vnútorne rozvodné vedenie káblom JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1
 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
 Vnútorne rozvodné vedenie káblom N2XH-J 3x1,5 FE180/PS30
 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
 Stúpačka káblových rozvodov smerom hore
 Stúpačka káblových rozvodov smerom dole

OZNAČENIE HLÁSIČOV

-  XYZ
 ZZ/QQ X – číslo ústredne
 YY – zásuvné miesto mikromodulu esserbus v ústredni
 ZZ/QQ – skupina hlásičov do ktorej je hlásič priradený / poradové číslo hlásiča v skupine

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-------------------|
|  Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE: | NAVRHOL: | KONC | PROJEKTANT: | ING. DŽUBÁK | |
| | VYPRACOVAL: | KONC | | | |
| | KRESLIL: | KONC | | | |
| | STAVBA: | STAVEBNÁ ÚPRAVA INTERNÉHO ODDELENIA | | MIESTO STAVBY: NsP HUMENNÉ, OBJEKT LDCH | |
| | INVESTOR: NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, a.s. NEMOCNIČNÁ 7, 066 01 | | FORMÁT: 1 x A4 | STUPEŇ: PDSP | DÁTUM: 06/2016 |
| | OBJEKT: SO 01 | | DIEL: EPS – ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA | | |
| | NÁZOV: VYSVETLIVKY EPS | | MIERKA: - | P.č.: 04 | |