

## LEGENDA ZNAČENIA

	OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ
	MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
	TERMODIFERENCIÁLNY HLÁSIČ
	TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ INTERIÉROVY
	POŽIARNA ÚSTREDŇA
	MAJÁK
	ESSERBUS KOPPLER 12 RELÉ
	EXTERNÝ ZOBRAZOVACÍ PANEL
	KONTAKT PRE AKTIVÁCIU ZARIADENIA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU (HSP)
	KONTAKT PRE VYPNUTIE ROZVÁDZAČA VZDUCHOTECHNIKY (VZT)
	KONTAKT PRE ODPOJENIE REVERZNÝCH ELEKTRICKÝCH ZÁMKOV NA POŽIARNÝCH ÚNIKOVÝCH DVERÁCH

## KÁBLOVÉ ROZVODY

	Vnútorne rozvodné vedenie káblom JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd FE180/PS30, B2ca,s1,d1,a1 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Vnútorne rozvodné vedenie káblom N2XH-J 3x1,5 FE180/PS30 vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požiari triedy funkčnej odolnosti PS30
	Stúpačka káblových rozvodov smerom hore
	Stúpačka káblových rozvodov smerom dole

## OZNAČENIE HLÁSIČOV

	X – číslo ústredne
	YY – zásuvné miesto mikromodulu esserbus v ústredni
	ZZ/QQ – skupina hlásičov do ktorej je hlásič priradený / poradové číslo hlásiča v skupine

 Duklianska 7 MICHALOVCE 071 01 ČÍSLO PARE:	NAVRHOL:	KONC	PROJEKTANT:	ING. DŽUBÁK	
	VYPRACOVAL:	KONC			
	KRESLIL:	KONC			
	STAVBA:	STAVEBNÁ ÚPRAVA NEUROLOGICKÉHO ODDELENIA, 3.NP		MIESTO STAVBY: NsP HUMENNÉ, OBJEKT LDCH	
	INVESTOR:	NEMOCNICA A. LEŇA HUMENNÉ, a.s. NEMOCNIČNÁ 7, 066 01		FORMÁT: 1 x A4	STUPEŇ: PDSP
	OBJEKT:			DÁTUM: 03/2017	
	NÁZOV:	VYSVETLIVKY EPS		DIEL: EPS – ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA	
				MIERKA: -	P.č.: 04