




Pôdorys šachty (1:30)



REAKCIE V PRIEHLBNI (1:50)



LEŠENIE (1:50)



V ZMYSLE DOHODNUTÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK:

- MONTÁŽNE OKÁ V HORNEJ ČASŤI ŠACHTY – UMIESŤENIE PODĽA DISPOZIČNÉHO VÝKRESU. ODOCHYLKA OD POŽIAD ZAKRESLENEJ V DISPOZIČNOM VÝKRESE JE ±25 mm, OKÁ MUSIA MAŤ ÚNOSNOSŤ VIDIEĽNE OZNAČENÚ, STAVBA GARANTUJE ÚNOSNOSŤ STROPU PODĽA HOODNŤ NA DISP. VÝKRESE.
- LEŠENIE PRE MONTÁŽ VÝTAHU PODĽA DISPOZIČNÉHO VÝKRESU.

OBJEDNAVATEĽ DODÁ A ZAISTÍ NA VLASTNÉ NAKLADY:

- NÁSTUPNÁ STENA MUSÍ BYŤ ROVNÁ, MAX. ODOCHYLKA OD ZVISLOSTI ±5mm! (podesty)
- ODOCHYLKA OD ZVISLOSTI PRI STAVEBNÝCH OTVOROCH ±10mm
- OSTATNÉ STENY ŠACHTY (OKREM BETÓNOVÝCH) MUSIA BYŤ HLADKO OMIETNUTÉ; VŠETKY STENY OPATRENÉ NÁTEROM BIELEJ FARBY, KTORÝ NEPODPORUJE TVORBU PRACHU. MAX. ODOCHYLKA OD ZVISLOSTI –10, +20 mm.
- OSVETLENIE NÁSTUPÍŠŤ A PRÍSTUPOVÝCH CIEŤ PODĽA EN 81:20 (MIN. 50 Lx) A OBCIENE PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH NORMIEM, OSVETLENIE PRED ROZVADZAČOM MIN. 200 Lx NA PODLAHE
- ÚPRAVU ČELNEJ STENY PRE ŠACHTOVÉ DVERE – OCEĽ. NOSNÍK V NÁSTUPISKU PRE OSADENIE DVERÍ PODĽA DISP.VÝKRESU
- DOKONČENIE STAVEBNÉHO OTVORU PO MONTÁŽI ŠACHTOVÝCH DVERÍ
- V MIESTACH KOTVENIA BET. BLOKY, VENCE ALEBO VOTKNUTE OCEĽOVÉ NOSNÍKY VO VZDIALENOSTIACH PODĽA DISP. VÝKRESU-NEPLATÍ PRE BŠACHTY
- STAVEBNÉ OPATRENIA V ŠACHTE K ZAMEDZENIU PRENOSU HLUKU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI
- ZABEZPEČÍŤ PROSTREDIE V ŠACHTE +5 AŽ +35 °C
- PODLAHA A STENY ŠACHTY MUSIA BYŤ DIMENZOVANÉ TAK, ABY BOLÍ SCHOPE NÁVNIESŤ ZATIAŽENÉ OD VÝTAHU (VIŠ TABULKA REAKCII).
- HRUBKA DŇA PREHLBNE min. 200mm ABY MEDOŠLO PRI KOTVENÍ VÝTAHU K PORUŠENIU ZOLADIE PREHLBNE (KOTVENIE OTIS 160mm)
- PODLAHA V NAJVIŠŠEJ STANICI = ROVNÝ PODKLADOVÝ BETÓN TRETY MIN. B20 ÚNOSNOSTI 2kN
- PRIERAZY V STROPE ŠACHTY DO STROJOVNE PRE KABELÁŽ A PÁSY, ROZVADZAČ UMIESŤIŤ DO STROJOVNE VÝTAHU
- VSTUP DO STROJOVNE ZABEZPEČÍŤ ZÁMKOM, Z VNÚTORNEJ STRANY DVERE OPATRIŤ KLÚČOM, Z VONKU GULA
- HLAVNÝ PRÍVOD EL. PRŮDU:
- PRÍVIESŤ DO NAJVIŠŠEJ STANICE DO MIESTA ROZVADZAČA PODĽA DISP. VÝKRESU, HL. PRÍVOD 230/400 V, 50 Hz
- DIMENZOVAŤ S OHL'ADOM NA PRÍKON MOTORA A NA VZDIALENOSŤ NAPÁJACEHO ZDROJA TAK, ABY ÚBYTOK NAPÄTIA PRI ROZBEHU ELEKTROMOTORA NEPRESAHOV. 10% MENOVITEJ HODNOTY, VOL'NÝ KONEC CCA 5m, KÁBEL 5J CYKY ALEBO CYKLYO
- STAVBA ZABEZPEČÍ ZEMNIAČI BOD V ŠACHTE V ZMYSLE PRÍSLUŠNÝCH NORMIEM
- INTERCOM (UDZ).
- SAMOSTATNÁ ANALOGOVÁ TELEFÓNNA LINKA ALEBO KÁBEL PRE DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE. KÁBEL PRÍVIESŤ DO MIEST HL. PRÍVODU PRŮDU. VOL'NÝ KONEC CCA 5m, TYP KÁBLA CYSY

OTIS DODÁ A ZAISTÍ NA VLASTNÉ NAKLADY

- REBRIK DO PREHLBNE VÝTAHOVEJ ŠACHTY
- HLAVNÝ VYPINAČ
- TRVALÉ OSVETLENIE ŠACHTY PODĽA EN81:20 – 1m NAD DNOM ŠACHTY A 1 m NAD STRECHOU KLETKY VÝTAHU
- INTENZITA 50 Lx, PRVÉ A POSLEDNÉ SVETLO UMIESŤENÉ 500 mm OD NAJVIŠŠIEHO A NAJVNÍŽŠIEHO MIESTA ŠACHTY

Obsah výkresu je duševným majetkom spoločnosti OTIS a jeho použitie podlieha autorskému zákonu

VÝDAJ TEPLA: [kJ/s]		LEGENDA:	
OKK OVL. KOMBINÁCIA–KABINA	OR	OMEDZOVAČ RÝCHL.	
OKS OVL. KOMBINÁCIA–STANICA	R	REBRIK	
EI	ELEKTRO INŠTALÁCIA	ZK	ZÁVESNÝ KÁBEL

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
NAPÄTIE:	3x400/230V; 50Hz
PROSTREDIE:	NORMÁLNE: +5 až +40 °C
PRIKON / STROJ:	10 [kW] TAA20220AB2
MEN/ZÁB. PRÚD:	12,9 [A]
ISTENIE:	25 [A]
NOSNÉ PROSTR:	PÁSY: 5 x 43kN
OMEDZ. RÝCHL.:	OR APOLLO 0.5
ŠACH. DVERE:	1000 mm - 10 100 - 100 mm
KAB. DVERE:	1000 mm - 10 100 - 100 mm
POŽ. ODOLNOSŤ:	BEZ PO

REAKCIE v [N]:	
P1: 20000	P10:
P2: 20000	P11:40000
P3: 20000	P12:60000
P4: 20000	P13:40000
P5:	P14:
P6:	P15:
P7:	R1 1500
P8:	R2 2500
P9:	

VOĽTRO	

MIN. INTENZITA OSVETL. v [lx]:	
NA PODLAHE STROJOVNE: 200	
NA PODLAHE NÁSTUP.: 50	
V ŠACHTE: 50	

DÁTUM:	
PODPIS:	

KRESLIL: Ozoňaková		ZAMERAL:	
KONTROLOVAL:		DÁTUM: 9.5.2017	
ZODP.PROJEKTANT:		TYP: NOVÉ VÝTAHY	
OBJEDNAVATEĽ:			
NÁZOV AKCIE:		LDCH Humenné	

OTIS		OTIS Výťahy, s.r.o.	
		Ražčinská 2	
		830 00 Bratislava	
		www.otis.com	

TYP VÝTAHU:		OTIS Power 2.1; BEZ ZACHYTÁVAČOV NA PROTIVAHE	
NOSNOSŤ: 1600[kg]		POČET OSOB: 21 [osob]	
RÝCHLOSŤ: 1.0 [m/s]		POČET STANIC/NÁSTUPÍŠŤ: 8/8	
ČÍZAKAZKY: G3KF559D		Č. JEDNOTKY:	
ČÍSLO VÝKRESU:		1-160010-SP-G3KF559D	

MIERKA:		FORMÁT: A3		NÁZOV: OSOBNÝ VÝTAH – V3		LIST: 2/2	
---------	--	------------	--	--------------------------	--	-----------	--

NEJEDNÁ SA O REALIZAČNÝ VÝKRES

EN 81-20