





Pôdorys šachty (1:30)



REAKCIE V PRIEHLBNI (1:50)



LEŠENIE (1:50)



V ZMYSLE DOHODNUTÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK:

- MONTÁŽNE OKÁ V HORNEJ ČASŤI ŠACHTY – UMIESŤENIE PODĽA DISPOZIČNÉHO VÝKRESU. ODOCHYLKA OD POŽIADAVIEK ZAKRESLENEJ V DISPOZIČNOM VÝKRESE JE ±25 mm, OKÁ MUSIA MAŤ ÚNOSNOSŤ VIDEĽNE OZNAČENÚ, STAVBA GARANTUJE ÚNOSNOSŤ STROPU PODĽA HODNÔT NA DISP. VÝKRESE.
- LEŠENIE PRE MONTÁŽ VÝTAHU PODĽA DISPOZIČNÉHO VÝKRESU.

OBJEDNÁVATEĽ DODÁ A ZAISTÍ NA VLASTNÉ NAKLADY:

- NÁSTUPNÁ STENA MUSÍ BYŤ ROVNÁ, MAX. ODOCHYLKA OD ZVISLOSTI ±5mm! (podesty)
 - ODOCHYLKA OD ZVISLOSTI PRI STAVEBNÝCH OTVOROCH ±10mm
 - OSTATNÉ STENY ŠACHTY (OKREM BETÓNOVÝCH) MUSIA BYŤ HLADKO OMIETNUTÉ; VŠETKY STENY OPATRENÉ NÁTEROM BIELEJ FARBY, KTORÝ NEPODPORUJE TVORBU PRACHU. MAX. ODOCHYLKA OD ZVISLOSTI –10, +20 mm.
 - OSVETLENIE NÁSTUPNÍŠŤ A PRÍSTUPOVÝCH CIEŤ PODĽA EN 81:20 (MIN. 50 Lx) A OBECNÉ PLATNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH NORM, OSVETLENIE PRED ROZVADZAČOM MIN. 200 Lx NA PODLAHE
 - ÚPRAVU ČELNEJ STENY PRE ŠACHTOVÉ DVERE – OCEĽ. NOSNÍK V NÁSTUPISKU PRE OSADENIE DVERÍ PODĽA DISP.VÝKRESU
 - DOKONČENIE STAVEBNÉHO OTVORU PO MONTÁŽ ŠACHTOVÝCH DVERÍ
 - V MIESTACH KOTVENIA BET. BLOKY, VENCE ALEBO VOTKNUTE OCEĽOVÉ NOSNÍKY VO VZDIALENOSTIACH PODĽA DISP. VÝKRESU-NEPLATÍ PRE BŠACHTU
 - STAVEBNÉ OPATRENIA V ŠACHTE K ZAMEDZENIU PRENOSU HLUKU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI
 - ZABEZPEČIŤ PROSTREDIE V ŠACHTE +5 AŽ +35 °C
 - PODLAHA A STENY ŠACHTY MUSIA BYŤ DIMENZOVANÉ TAK, ABY BOLU SCHOPNÉ PRENEŠŤ ZAŤAŽENIE OD VÝTAHU (VIŠ TABULKA REAKCII).
 - HRUBKA DŇA PREHLBNE min. 200mm ABY NEDOSLO PRI KOTVENÍ VÝTAHU K PORUŠENIU ZOLATE PREHLBNE (KOTVENIE OTIS 160mm)
 - PODLAHA V NAJVIŠŠEJ STANICI = ROVNÝ PODKLADOVÝ BETÓN TRETY MIN. B20 ÚNOSNOSTI 2kN
 - PRIERAZY V STROPE ŠACHTY DO STROJOVNE PRE KABELAŽ A PÁSY, ROZVADZAČ UMIESŤIŤ DO STROJOVNE VÝTAHU
 - VSTUP DO STROJOVNE ZABEZPEČIŤ ZÁMKOM, Z VNÚTORNEJ STRANY DVERE OPATRIŤ KLUČKOU, Z VONKU GULA
- HLAVNÝ PRÍVOD EL. PRŮDU:
- PRÍVIESŤ DO NAJVIŠŠEJ STANICE DO MIESTA ROZVADZAČA PODĽA DISP. VÝKRESU, HL. PRÍVOD 230/400 V, 50 Hz
- DIMENZOVAŤ S OHĽADOM NA PRÍKON MOTORA A NA VZDIALENOSŤ NAPÁJACIEHO ZDROJA TAK, ABY ÚBYTOK NAPÄTIA PRI ROZBEHU ELEKTROMOTORA NEPRESAHOVAL 10% MENOVITEJ HODNOTY, VOLNÝ KONEC CCA 5m, KÁBEL 5J CYKY ALEBO CYK10
- STAVBA ZABEZPEČÍ ZEMNIAČI BOD V ŠACHTE V ZMYSLE PRÍSLUŠNÝCH NORM
- INTERCOM (UDZ):
- SAMOSTATNÁ ANALÝZOVÁ TELEFÓNNA LINKA ALEBO KÁBEL PRE DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE. KÁBEL PRÍVIESŤ DO MIEST HL. PRÍVODU PRŮDU. VOLNÝ KONEC CCA 5m, TYP KÁBLA CYSY

OTIS DODÁ A ZAISTÍ NA VLASTNÉ NAKLADY

- REBRIK DO PREHLBNE VÝTAHOVEJ ŠACHTY
 - HLAVNÝ VYPÍNAČ
 - TRVALÉ OSVETLENIE ŠACHTY PODĽA EN81:20 – 1m NAD DNOM ŠACHTY A 1 m NAD STRECHOU KLETKY VÝTAHU
- INTENZITA 50 Lx, PRVÉ A POSLEDNÉ SVETLO UMIESŤENÉ 500 mm OD NAJVIŠŠIEHO A NAJNÍŽŠIEHO MIESTA ŠACHTY

Obsah výkresu je duševným majetkom spoločnosti OTIS a jeho použitie podlieha autorskému zákonu

VÝDAJ TEPLA: [kJ/s]		LEGENDA:	
OKK [OVL. KOMBINÁCIA–KABINA]	OR	OMEDZOVAČ RÝCHL.	
OKS [OVL. KOMBINÁCIA–STANICA]	R	REBRIK	
EI	ELEKTRO INŠTALÁCIA	ZK	ZÁVESNÝ KÁBEL

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
NAPÄTIE:	3x400/230V; 50Hz
PROSTREDIE:	NORMÁLNE: +5 až +40 °C
PRÍKON / STROJ:	10 [kW] TAA20220AB2
MEN/ZÁB. PRÚD:	12,9 [A]
ISTENIE:	25 [A]
NOSNÉ PROSTR:	PÁSY: 5 x 43kN
OMEDZ. RÝCHL.:	OR APOLLO 0.5
ŠACH. DVERE:	1000 mm - 10 100 - 100 mm
KAB. DVERE:	1000 mm - 10 100 - 100 mm
POŽ. ODOLNOSŤ:	BEZ PO

REAKCIE v [N]:	
P1: 20000	P10:
P2: 20000	P11:40000
P3: 20000	P12:60000
P4: 20000	P13:40000
P5:	P14:
P6:	P15:
P7:	P16:
P8:	R1 1500
P9:	R2 2500

VODÍTKO	

MIN. INTENZITA OSVETL. v [lx]:	
NA PODLAHE STROJOVNE: 200	
NA PODLAHE NÁSTUP.: 50	
V ŠACHTE:	

:ZMENA:	
:DATUM:	
:PODPIS:	

KRESLIL: Ozoňaková	
KONTROLOVAL: 9.5.2017	
ZODP.PROJEKTANT: NOVÉ VÝTAHY	
OBJEDNÁVATEĽ:	
NAZOV AKCIE: LDCH Humenné	

OTIS	
OTIS Výťahy, s.r.o.	
Ražčinská 2	
850 00 Bratislava	
www.otis.com	

TYP VÝTAHU: Gen2 Power 2.1; BEZ ZACHYTÁVAČOV NA PROTIVAHE	
NOSNOSŤ: 1600[kg] POČET OSOB: 21 [osob] ZDVH:21,94 [m]	
RÝCHLOSŤ: 1.0 [m/s] POČET STANIC/NÁSTUPNÍŠŤ: 8/8	
ČÍSLA ZAKAZKY: G3KF559D Č.JEDNOTKY:	
ČÍSLO VÝKRESU:	

MIERKA:	FORMÁT: A3	NAZOV: OSOBNÝ VÝTAH – V2	LIST: 2/2
----------------	-------------------	---------------------------------	------------------

NEJEDNÁ SA O REALIZAČNÝ VÝKRES

EN 81-20