

M e s t o L u č e n e c
Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Domov sociálnych služieb „Slatinka“
Dolná Slatinka č. 271/1
984 01 Lučenec

v zastúpení

Ing. Norbert Vass
Ul. Arm. Gen. L. Svobodu č. 1
984 01 Lučenec

Váš list číslo/zo dňa
17.06.2020

Naše číslo
MsÚLC/3801/37173/2020

Vybavuje
Ing.arch.Ragan

V Lučenci
19.06.2020

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy – „Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, Zariadenie na podporu bývania na Ul. Sládkovičovej č. 136/8 v Lučenci“.

Dňa 17.06.2020 ste ohlásili stavebnú úpravu v rámci projektu „Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, Zariadenie na podporu bývania na Ul. Sládkovičovej č. 136/8 v Lučenci“, na pozemku v registri C-KN parc. č. 1963/1 a 6613 (v registri E-KN parc. č. 3169) k.ú. Lučenec a to nasledovne:

- Rekonštruovaná vodovodná prípojka bude vedená v pôvodnej trase demontovanej prípojky a napojená na verejný vodovod DN 100 LT novým navrtávacím pásom s uzáverom. Nová prípojka bude z rúr HDPE DN 25 mm, meranie spotreby bude riešené v plastovej vodomernej šachte DN 1000/1000 mm, ktorá sa vybuduje na pozemku investora cca 2,0 m od hranice pozemku, do vodomernej šachty bude preložený existujúci vodo-mer.
- Kanalizačná prípojka bude vedená v pôvodnej trase demontovanej kanalizačnej prípojky. Nová kanalizačná prípojka bude z materiálu PVC DN 200 o dĺžke 6,0 m a bude napojená na existujúcu odbočku z verejnej kanalizácie DN 300 BETÓN. Na trase prípojky bude prefabrikovaná revízna šachta KŠ1 DN 425 mm na pozemku investora cca 2,0 m od hranice pozemku.

Mesto Lučenec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") posúdilo Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona Vám **o z n a m u j e**, že proti uskutočneniu stavebnej úpravy v **rozsahu uvedenom v ohlásení** a podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Peter Molnár vo februári 2020

nemá námietky.