



**Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.**

Ing. Norbert Vass.-V&V PROJEKT
L.Svobodu 2839/1
984 01 Lučenec

Naša značka
1003 / 2020

Vaša značka

Vybavuje
Ing. Balla

V Lučenci
07.05.2020

**Vec: Lučenec – Zariadenie podporovaného bývania , ul. Sládkovičova č.8 , parc. č. 1963/1 ,
vodovodná a kanalizačná prípojka , vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia.**

Predložený projekt rieši rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre zariadenie bývania na parc. č. 1963/1 na ul. Sládkovičova v Lučenci.

Existujúca vodovodná prípojka je napojená na verejný vodovod DN 100 LT. Existujúci vodomer DN 20 mm , sa nachádza v suteréne objektu. Rekonštrukcia vodovodnej prípojky bude z rúr HDPE DN 25 mm v dĺžke 4,50 m , ktorá bude vedená v pôvodnej trase demontovanej prípojky a napojená bude na nový navrtávací pás s uzáverom. V rámci stavby bude vodomer preložený do plastovej vodomernej šachty DN 1000/1000 mm , ktorá sa vybuduje na pozemku investora stavby cca 2,0 m od hranice pozemku.

Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky je navrhnutá z materiálu PVC DN 200 dĺžky 6,0 m , ktorá bude vedená v pôvodnej trase demontovanej kanalizačnej prípojky. Nová kanalizačná prípojka bude napojená na existujúcu odbočku z verejnej kanalizácie DN 300 BETÓN. Na trase rekonštruovanej kanalizačnej prípojky je navrhnutá prefabrikovaná revízná šachta DN 425 mm, ktorá sa vybuduje na pozemku investora cca 2,0 m od hranice pozemku.

Dažďové vody zo strechy spevnených plôch budú odvádzané voľne na terén.

K predloženému dávame nasledovné vyjadrenie:

1.) Súhlasíme so zásobovaním zariadenia podporovaného bývania z rekonštruovanej vodovodnej prípojky z rúr HDPE DN 25 mm s napojením na verejný vodovod DN 100 LT. Rekonštruovaná vodovodná prípojka bude vedená v pôvodnej trase demontovanej prípojky a napojená bude na nový navrtávací pás s uzáverom.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica

Call centrum tel. 0850 111 234, Spoj. tel. +421 48 4327 111, info@stvps.sk

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., číslo účtu: 2089540458/0200; Tatrabanka a.s., číslo účtu: 2624107235/1100,

Komerčná banka, a. s. číslo účtu: 107-0118610277/8100.

IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030, Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

www.stvps.sk

člen skupiny



2./ Meranie spotreby vody je riešené v plastovej vodomernej šachte DN 1000 / 1000 mm , ktorá sa vybuduje na pozemku investora cca 2,0 m od hranice pozemku. Požadujeme vybudovať (osadiť) plastovú vodomernú šachtu DN 1000 mm , od spoločnosti HUTIRA s.r.o , ktorú je možné si zaobstarať aj na našom závode 02 LC,VK.

Do vodomernej šachty bude preložený existujúci vodomer DN 20 mm.

3./ S odvádzaním odpadových vôd splaškových rekonštruovanou kanalizačnou prípojkou PVC DN 200 so zaústením do verejnej kanalizácie DN 300 BETÓN – súhlasíme. Požadujeme pri odkrytí dať posúdiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie , či nie je potrebné nahradiť aj odbočku. Žiadame napojenie na verejnú kanalizáciu uskutočniť za prítomnosti pracovníkov verejnej kanalizácie, kontaktná osoba Ing . Kubinec mob.: 0918 474 127.

Na trase prípojky je navrhnutá prefabrikovaná revízna šachta KŠ1 DN 425 mm. Šachta bude umiestnená cca 2,0 m od hranice pozemku. Dažďové vody zo strechy spevnených plôch budú odvádzané voľne na terén.

4./ Požadujeme pri realizácii rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, výkopy realizovať v súlade s vyhláškou MPSVaR č.147/2013 v znení neskorších predpisov, ktoré musia spĺňať požadované kritéria , podľa prílohy č.2 citovanej vyhlášky. Najmä však zabezpečenie zvislých stien proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce.

5./ Po zabezpečení prác , požadujeme aby investor doriešil fakturáciu vodného a stočného , na zákazníckom centre závodu 02 LC,VK.

6./ S predloženým projektom pri rešpektovaní našich podmienok - súhlasíme.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.

Na vedomie : StVPS, a.s. ZC Lučenec

STUPOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BAŇSKÁ BYSTRICA

PaedDr. Zoltán Balla
riaditeľ Závodu 02 Lučenec, Veľký Krtíš