


POZ.	POPIS ZARIADENIA	ks
1	TEPLOVODNÉ ČERPADLO DO POTRUBIA AL.PHA 2 25-50, U=230 V, P=0,026 kW, Q=24,93 kW, M=1,072 m³/h, Δp=21,0 kPa, VETVA VYKUROVANIA DIELENE	1
2	TROJCESTNÁ REGULAČNÁ KLAPKA DN 20, kv 4,0, Q=1,072 m³/h, Δp=7,372 kPa	1

- POZNÁMKA:**
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCII BEZ JEHO SÚHLASU
  - PROJEKT DSP RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELES,
  - HLAVNÉ TRASY POTRUBIA A NENAHŔAŽA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
  - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODLA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV
  - A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
  - UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
  - PRI MONTÁŽNYCH PRÁCHACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
  - PRI OSAĐZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
  - MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMI


- LEGENDA POTRUBIA:**
- POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE 75/55 °C, Δt=20 °C
  - SMER TOKU MEDIÁ
  - REDUKCIA POTRUBIA

- LEGENDA ARMATÚR**
- PV RADIÁTOROVÝ VENTIL TYP TS-90-V, PRIAMY
  - PS RADIÁTOROVÁ SPOJKA TYP RL-5, PRIAMA
  - (4) POLOHA NASTAVENIA VENTILOVEJ VLOŽKY RESP. SPOJKY
  - OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD P 90, VÝŠKY 600 mm
  - JEDNORADÉ RESP. DVOJRADÉ V PREVEDENÍ KOMPAKT



te=-15 °C  
B=12

SADA Č.

GENÉRALNÝ PROJEKTANT: Slovák Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie 1, Prešov					
HL. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. arch. Jozef Kužma		Ing. Oto Scholtz		Ing. Oto Scholtz	
NÁZOV STAVBY, MIESTO					
Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giralovciach na praktickom vyučovaní					
OBJEKT:		SO-02, DIELENE			
INVESTOR: Súkromná stredná odborná škola v Giralovciach, Dukelská 31					
OBSAH VÝKRESU:					
PÔDORYS SUTERÉNU					
		DIEL		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	
		STUPEŇ		DRS	
		ZAK. ČÍSLO		TP-21/17	
		DÁTUM		06/2018	
FORMÁT		2xA4		1	
MIERKA		1:100			

TP-PROJEKT, s.r.o.  
NÁMESTIE MIERU 1  
080 01 PREŠOV  
e-mail: tpprojektpo@gmail.com