

POZNÁMKA:


- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCIÍ BEZ JEHO SUHLASU
- PROJEKT DSP RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZTAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES,
- HLAVNÉ TRASY POTRUBIA A NENAHRADZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV
- A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STROJNEHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDŽAŤ V KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMI

LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE 75/55 °C, Δt=20 °C
- SMER TOKU MÉDIA
- REDUKCIA POTRUBIA

LEGENDA ARMATÚR

- PV RADIÁTOROVÝ VENTIL TYP TS-90-V, PRIAMY
- PS RADIÁTOROVÁ SPOUKA TYP RL-5, PRIAMA
- (4) POLOHA NASTAVENIA VENTILOVEJ VLOŽKY RESP. SPOJKY
- ØCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD P 90, VÝŠKY 600 mm
- JEDNORADÉ RESP. DVOJRADÉ V PREVEDENÍ KOMPAKT



te=-15 °C
B=12

SADA Č.

GENÉRALNÝ PROJEKTANT: Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie 1, Prešov

HL. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. arch. Jozef Kužma		Ing. Oto Scholtz	Ing. Oto Scholtz
NÁZOV STAVBY, MIESTO			
Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach na praktickom vyučovaní			
OBJEKT:		SO-02, DIEĽNE	
INVESTOR:		Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach, Dukelská 31	
OBSAH VÝKRESU:			
PÔDORYS 1. NP			
DIEL		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	
STUPEŇ		DRS	
ZÁK. ČÍSLO		TP-21/17	
DÁTUM		06/2018	
FORMÁT		2xA4	
MIERKA		1:100	
		2	