


OBJEDNÁVATEĽ:



VÝKAZ MATERIÁLU – prípojka DN 100

POPIS		PROFIL mm	DĹŽKA mm	POČET ks
POTRUBIE	OC RÚRA POZDĹŽNE ZVAROVANÁ- 273x7 mm	250	15000	1
	OC RÚRKA 2 "	2"	1200	1
	HDPE 100 SDR 17 PN 10	100	16000	-
TVAROVKY	SPOJ 100 LT/PE(PVC)	100	-	4
	Š – UZÁVER SO ZEMNOU SÚPRAVOU	100	-	2
	HYDRANTOVÝ POKLOP	-	-	1
	UZÁVEROVÝ POKLOP	-	-	2
	ELEKTROSPJOJKA PE 100	d110	-	2
PRÍSLUŠENSTVO	KLZNÉ OBJÍMKY napr. RACI	-	-	12
	GUMOVÉ MANŽETY – NAPR. MODEL S	250	-	2
	ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN1000 VÝŠKY 500mm	-	-	1

VÝKAZ MATERIÁLU – časť 1

POPIS		PROFIL mm	DĹŽKA mm	POČET ks
POTRUBIE	OC RÚRA POZDĹŽNE ZVAROVANÁ- 273x7 mm	250	22400	1
	OC RÚRKA 2 "	2"	1700	1
	HDPE 100 SDR 17 PN 10	100	23 000	-
TVAROVKY	SPOJ 100 LT/PE(PVC)	100	-	4
	Š – UZÁVER SO ZEMNOU SÚPRAVOU	100	-	2
	HYDRANTOVÝ POKLOP	-	-	1
	UZÁVEROVÝ POKLOP	-	-	2
	ELEKTROSPJOJKA PE 100	d110	-	3
PRÍSLUŠENSTVO	KLZNÉ OBJÍMKY napr. RACI	-	-	17
	GUMOVÉ MANŽETY – NAPR. MODEL S	250	-	2
	ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN1000 VÝŠKY 500mm	-	-	1

VÝKAZ MATERIÁLU – časť 2

POPIS		PROFIL mm	DĹŽKA mm	POČET ks
POTRUBIE	OC RÚRA POZDĹŽNE ZVAROVANÁ- 273x7 mm	250	50 000	1
	OC RÚRKA 2 "	2"	1500	1
	HDPE 100 SDR 17 PN 10	100	51 000	-
TVAROVKY	SPOJ 100 LT/PE(PVC)	100	-	4
	Š – UZÁVER SO ZEMNOU SÚPRAVOU	100	-	2
	HYDRANTOVÝ POKLOP	-	-	1
	UZÁVEROVÝ POKLOP	-	-	2
	ELEKTROSPJOJKA PE 100	d110	-	8
PRÍSLUŠENSTVO	KLZNÉ OBJÍMKY napr. RACI	-	-	36
	GUMOVÉ MANŽETY – NAPR. MODEL S	250	-	2
	ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN1000 VÝŠKY 500mm	-	-	2

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kysucké Nové Mesto

STAVBA		DIAĽNICA D3		 TOMÁŠKOVA 10/E BRATISLAVA 821 03 TEL : 0905 602390 EMAIL:OFFICE@GEOCONSULT.SK	
ŽILINA (Brodno) – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, PRIVÁDZAČ		TAVEBNÝ OBJEKT			
591 – ÚPRAVA MIESTNEHO VODOVODU V MIESTE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY					
PRÍLOHA				STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
SCHÉMA KLADENIA POTRUBIA				DSP/DRS	2018/0012
OBJEDNÁVATEĽ				OKRES	Kysucké Nové Mesto
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.					
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Jaroslav KRČ	TECH. KONTROLA Ing. Dušan HESTERA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY		
ODP. PROJ. Ing. Karol HLAVÁČ	VED. ÚSEKU Ing. Ľuboš ROJKO	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	SÚPRAVA		
VYPRACOVAL Ing. Karol HLAVÁČ	DÁTUM 02.2020	FORMÁT 5A4	6		
		MIERKA			