

ZÁKAZKA: Parkovisko pred zimným štadiónom
Verejný obstarávateľ na základe žiadostí záujemcov predkladá
Vysvetlenie č. 1

Otázka z 23.09.2020 13:18:46:

„Výkaz výmer SO 02:

- pol.36 nemá uvedené množstvo
- pol. 37 112 t nemá byť 112 ks?“

Odpoveď:

- položka č. 36 má množstvo 0,00112 (uvedené vo výpočte pod položkou). Zaokrúhlením na 2 desatinné miesta je tento údaj 0,00.

- z textu položky č. 37 „Hnojivové tablety, 10 g, strom-8 ks“ je zrejmé, že sa jedná o ks a na jeden strom je potrebných 8 ks tabliet (výpočet pod položkou 14*8). merná jednotka „t“ je v položke č. 37 uvedená nesprávne. **Správna merná jednotka v tejto položke je „ks“.**

Otázka z 25.09.2020 11:07:58:

„SO 01 Parkovisko je nesúlad medzi PD a výkazom výmer:

skladba K2 - dlažba betónová hr.60 mm je v PD, vo výkaze výmer pol.32 je dlažba betónová hr. 80 mm.

Otázka : Ktorý údaj je správny ?“

Odpoveď:

V technickej správe C-1 na str. 6 je v skladbe K2 omylom uvedená hr. 60 mm, uvažované je s betónovou dlažbou **hr. 80mm**, vo výkresovej časti C-3 Vzorové priečne rezy je v skladbe K2 omylom uvedená hr. 60 mm, uvažované je uvažované s betónovou dlažbou **hr. 80mm**. Vo výkaze výmer je v položke 32 uvažované s betónovou dlažbou hr. 80mm. **Správny údaj pre skladbu K2 je betónová dlažba hr. 80 mm.**

Otázka z 25.09.2020 14:21:32:

„- Vo výkaze výmer, objekt 80921 - SO 01 - Parkovisko pred zimným štadiónom, položka č.28 (Dlažba betónová hr.60 mm - K3) žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu dlažby: rozmer dlažby, farba dlažby.

- Vo výkaze výmer, objekt 80921 - SO 01 - Parkovisko pred zimným štadiónom, položka č.31 (Dlažba betónová drenážna, základný prvok s fázou - K1) žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu dlažby: rozmer dlažby, farba dlažby.

- Vo výkaze výmer, objekt 80921 - SO 01 - Parkovisko pred zimným štadiónom, položka č.32 (Dlažba betónová hr.80 mm - K2) žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu dlažby: rozmer dlažby, farba dlažby.

- Vo výkaze výmer, objekt 80921 - SO 01 - Parkovisko pred zimným štadiónom, položka č.55 (Parkovacia dorazová lišta, rozmer 1820x152x102 mm) žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu materiálového prevedenia parkovacieho dorazu.“

Odpoveď:

Presná špecifikácia dlažby závisí od požiadaviek objednávateľa.

Odporúčané projektantom:

- Položka č. 28: betónová dlažba, 10x20x6cm, farba sivá
- Položka č. 31: betónová drenážna dlažba, 20x20x8cm, farba sivá. Možný výkon vsakovania > 300 l/s.ha
- Položka č. 32: betónová dlažba, 10x20x8cm, farba sivá
- Položka č. 55: čierna so žltým alebo bielym reflexným pásom (recyklát, hmotnosť 17 kg, montáž pomocou 4 ks kotviacej sady). Parametre sa môžu líšiť v závislosti od dodávateľa.