

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č.

Vypracoval : ALAM s.r.o. , Nezábudková 40, 821 01 Bratislava

Zloženie komisie : **predseda :** Lančarič Alfonz

členovia : Ing. Vlachovič Pavol
Tomašovič Jozef

Názov objektu : **SO 03 – Zmena signálnych plánov CSS**

CYKLOTRASA – Diely - Klokočina

Podklady : prehliadka objektu, projektová dokumentácia

Prílohy : certifikáty jednotlivých prvkov CSS (tabuľky fyzikálno - chemických vlastností plynu)

Opis zariadenia :	Radič CSS	IP 54/20	požadované IP 44
	Stožiare - ELV.P typ SKV 64.9 a SKS 33P	IP 43/20	požadované IP 43
	Návestidlá - LED 40V	IP 53/20	požadované IP 53
	Matice s LED diódami	IP65	požadované IP 65

Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre uvedené prvky podľa noriem

STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 :

Predmet	K ó d																		
	AA7	AB7	AC1	AD4	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC2	BD1
Radič	AA7	AB7	AC1	AD4	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC2	BD1
Návestidlo	AA7	AB7	AC1	AD3	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC2	BD1
Stožiar	AA7	AB7	AC1	AD3	AE3	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC3	BD1
Tlačidlo	AA7	AB7	AC1	AD6	AE4	AF1	AG2	AH2	AK1	AL1	AM1	AN3	AP1	AQ3	AR3	AS3	BA1	BC3	BD1

Zdôvodnenie : Zariadenie je v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z.

Dátum : 16.7 2015

.....
Podpis predsedu komisie