



Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 11.10.2018

VEC

Vysvetlenie č. 3 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom:

„Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“

Na základe otázok záujemcu uvedených v žiadosti o vysvetlenie dokumentov k predmetnému verejnému obstarávaniu tvoriacich prílohy súťažných podkladov verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené vysvetlenie.

Otázky:

„V súvislosti s poskytnutým vysvetlením SP verejným obstarávateľom zo dňa 27.9.2018 žiadame o jeho doplnenie:

- a) Vzhľadom na znenie odpovede k otázke č.1 žiadame spresniť, kde vo VV (položka) máme oceniť práce, súvisiace s rozprestretím prebytočnej zeminu v objeme 648,823m³.
- b) Vzhľadom na znenie odpovede v bode b) na otázku č.3 si dovoľíme upozorniť, že naša otázka bola smerovaná na riešenie dilatovania podkladnej betónovej vrstvy v súvislosti s teplotným režimom. Vaša odpoveď (omylom) rieši kontrakčné škáry, vyhotovované v súvislosti s prirodzenými objemovými zmenami betónu v čase jeho tuhnutia a tvrdnutia. Tieto však, vzhľadom na skutočnosť, že ide o podkladnú vrstvu podľa nášho názoru nie je potrebné riešiť, keďže trhliny z kontrakcie betónu budú ochránené proti vnikaniu a zamŕzaniu vody krycou asfaltovou vrstvou komunikácie. Dilatačné škáry v šírke cca 20mm, ošetrené pružnou výplňou je vhodné, podľa našich skúseností zriaďovať každých cca 50-60m. Nie je nám tiež známe, kde je k dispozícii spomínaný VV so zapracovaním pripomienok.
- c) V súvislosti s odpoveďou na otázku č.4 konštatujeme, že nám nie je známe, kde je k dispozícii VV so zapracovanými pripomienkami“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

K otázkam uvedeným pod písmenom a) a c) verejný obstarávateľ uvádza nasledovné: v aktuálnom výkaze výmer zverejnenom v systéme JOSEPHINE sú obsiahnuté všetky položky, na ktoré sa pýta záujemca.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

K otázke uvedenej pod písmenom b) verejný obstarávateľ odporúča rešpektovať aktuálnu projektovú dokumentáciu zverejnenú v systéme JOSEPHINE, vrátane aktuálneho výkazu výmer.

S úctou

v.r.
Marcela Turčanová
osoba poverená realizáciou procesu VO