



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	07665/2018/ODDVO	Mesiariková 048/4325646	28.08.2018

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k súťažným podkladom a inému dokumentu k zákazke - „Rekonštrukcia okien na budove na Rázusovej ul. č. 61 pre SOŠ HS a D Lučenec“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.08.2018 a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Prosíme o zaslanie vizuálu okien, dverí nakoľko nie je v súťažných podkladoch a tiež prosíme o bližšiu špecifikáciu, popis okien, dverí farba, U_g , U_w ?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že podklad, ktorý je poskytnutý uchádzačom je postačujúci na predloženie ponuky, všetky požadované údaje sú uvedené vo Výkaze výmer. Hodnota tepelnej priepustnosti zasklenia = U_g bude postačujúca v hodnote 0,7 W/m²K.

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmere nie je položka "lešenie" - montáž demontáž lešenia ale podľa Pohľadov je to viac podlažná budova montáž sa má vykonať zvnútra t.j. bez potreby lešenia?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ neurčuje spôsob realizácie rekonštrukcie okien. Spôsob, akým bude uchádzač / zhotoviteľ realizovať zákazku je na jeho rozhodnutí. Realizácia predmetu zákazky je možná aj zvnútra, resp. bez potreby lešenia. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzač si do svojej predloženej ponuky zahrnie všetky náklady, ktoré mu môžu vzniknúť pri zhotovení zákazky / diela.

S pozdravom

JUDr. Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa