

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 KOŠICE**

Stredisko sociálnej pomoci
mesta Košice
Garbiarska 4
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
TPÚ/A/2020/001777

Naše číslo
2020/04386-02/2741-HŽPZ

Tel. kontakt
055/6220811

Košice
14. 09. 2020

Vec

Projektová dokumentácia „Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia ZOS Južná trieda 23, Košice v prepojení na karanténne centrum v krízovom období“ – vyjadrenie

Podaním doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len úrad) dňa 17. 08. 2020 ste požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia ZOS Južná trieda 23, Košice v prepojení na karanténne centrum v krízovom období“, ktorá je vypracovaná pre účely ohlásenia drobných stavebných úprav v existujúcom zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) umiestnenom v časti prízemia bytového domu. Uvedené priestory boli na účely zariadenia sociálnych služieb - ZOS adaptované v roku 2006 a v súčasnosti už nevyhovujú v celom rozsahu požiadavkám vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnościach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení neskorších predpisov. Aj v súvislosti s aktuálnou situáciou (pandémia COVID-19) je zároveň potrebné zriadíť v rámci mesta karanténne centrum pre poverateľov sociálnych služieb v krízovom období. Kapacita ZOS bude 12 lôžok, kapacita karanténneho centra v daných priestoroch bude 8 osôb. Chod ZOS bude zabezpečovať 6 zamestnancov.

Priestory ZOS sú riešené v nebytových priestoroch na technickom prízemí (1. NP) sedempodlažného panelového radového bytového domu. Objekt je situovaný na pozemku s parc. č. 1210/22 v katastrálnom území Južné mesto, na Južnej triede 23 v Košiciach a je napojený na mestské inžinierske siete. V rámci stavebných úprav budú odstránené nevyhovujúce priečky a nahradené novými, odstránené povrhy podlám a nahradené novými, odstránené časti keramických obkladov a ich nahradenie novými v novovybudovaných priestoroch, zdemolované oceľové zárubne v dverných otvoroch, čím sa rozšíria vstupy na 900 mm, vybudované nové rozvody médií, všetky miestnosti budú opatrené novými nátermi. Zároveň bude vymenené oplotenie v záhradnej časti zariadenia (75,8 m²). Všetky stavebné úpravy budú riešené tak, aby celé zariadenie vyhovovalo aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

ZOS bude mať 2 vstupy – vstup z dvorovej časti pre príjem celodennej stravy (miestnosť č. 1.18 zádverie) a vstup z hlavného prístupového vchodu pre zamestnancov a klientov (miestnosť č. 1.01 zádverie). V rámci zádveria pri zadnom vstupe z dvorovej časti

(miestnosť č. 1.18 zádverie) je navrhované umiestenie chladiaceho zariadenia na dočasné uchovávanie neskonsumovaných zvyšok celodennej stravy.

Vnútorné priestory ZOS budú dispozične členené na komunikačnú chodbu (miestnosť č. 1.02 - 44,0 m²), 4 dvojizbové ubytovacie bunky (jednoposteľová izba a dvojposteľová/jednoposteľová izba v prípade karanténneho využitia) s hygienickým zázemím (WC, sprcha, umývadlo), zariadenie spoločného stravovania s jedálňou/spoločenskou miestnosťou a zázemie pre zamestnancov.

Jednotlivé ubytovacie bunky budú mať nasledovné dispozičné členenie a plošné výmery: bunka sprístupnená z komunikačnej chodby vpravo (chodba miestnosť č. 1.10 - 2,75 m², kúpeľňa s WC - miestnosť č. 1.13 - 4,90 m², jednoposteľová izba - miestnosť č. 1.12 - 10,95 m², dvojposteľová izba - miestnosť č. 1.11 - 20,40 m²), bunky sprístupnené z komunikačnej chodby vľavo: (chodba miestnosť č. 1.27 - 2,70 m², kúpeľňa s WC - miestnosť č. 1.30 - 4,80 m², jednoposteľová izba - miestnosť č. 1.29 - 10,85 m², dvojposteľová izba - miestnosť č. 1.28 - 20,40 m², chodba miestnosť č. 1.23 - 2,75 m², kúpeľňa s WC - miestnosť č. 1.26 - 4,80 m², jednoposteľová izba - miestnosť č. 1.25 - 11,00 m², dvojposteľová izba - miestnosť č. 1.24 - 20,40 m², chodba miestnosť č. 1.19 - 2,95 m², kúpeľňa s WC - miestnosť č. 1.22 - 4,50 m², jednoposteľová izba - miestnosť č. 1.21 - 11,00 m², dvojposteľová izba - miestnosť č. 1.20 - 20,40 m². Dvere do kúpeľne s WC sa budú otvárať smerom von, všetky izby budú mať prirodzené vetranie, denné a umelé osvetlenie, kúpeľne s WC - nútene vetranie a umelé osvetlenie.

Žiadateľ v PD navrhuje pôvodné situovanie a riešenie priestoru výdajne stravy s 2 vstupmi (1 z komunikačnej chodby od zásobovacieho vstupu a 1 z jedálne) a s umývadlom na ruky, veľkokapacitným nerezovým drezom na oplach gastronádob, štandardným kuchynským drezom a zabudovanou umývačkou stolového riadu (miestnosť č. 1.14 - výdajna stravy).

Nadväzne je riešená spoločenská miestnosť s umývadlom na ruky, ktorá bude v čase výdaja stravy slúžiť ako konzumný priestor pre mobilných klientov ZOS (miestnosť č. 1.17 - spoločenská miestnosť + jedáleň) a denná miestnosť pre zamestnancov s umývadlom na ruky a drezom (miestnosť č. 1.16 - denná miestnosť).

V rámci dispozičného riešenia priestorov ZSS je pri vstupe pre zamestnancov riešené ich zázemie: priestor šatne (miestnosť č. 1.06 - šatňa), priestor so záchodom a umývadlom na ruky a sprchovým kútom (miestnosť č. 1.05 - hygienické zázemie zamestnanci), priestor s výlevkou na uloženie upratovacích pomôcok, čistiacich prostriedkov a dezinfekčných prípravkov (miestnosť č. 1.04 - upratovačka), čistiacia miestnosť (miestnosť č. 1.08) na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok vybavená WC a drezom. Z dennej miestnosti je riešený vstup do skladu inventára (miestnosť č. 1.15 - 2,70 m²). Skladovanie špinavej bielizne bude riešené v samostatnej miestnosti situovanej na tom istom podlaží bytového domu, mimo stavebne upravovaných priestorov ZOS. Čistá bielizeň bude uložená v skriiniach. Pranie posteľnej bielizne a osobnej bielizne bude vykonávaná mimo priestorov ZOS.

Podlahy navrhovaných priestorov budú l'ahko zmývateľné príp. dezinfikovateľné, steny budú opatrené hygienickou maľbou a na potrebných miestach budú opatrené l'ahko čistiteľným povrchom, vykurovanie bude centrálné, vetranie priestorov bude prirodzené a mechanické - vzduchotechnika (nútene podtlakové vetranie stenovými ventilátormi), osvetlenie v priestoroch ZSS bude denné (jedáleň, denná miestnosť) a umelé. K umývadlám, sprche, drezom a výlevke bude zabezpečený prívod tečúcej studenej pitnej a teplej vody.

Navrhovanými dispozičnými zmenami v ZOS alternatívne karanténnom centre nedôjde ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky a zároveň tieto zmeny nebudú mať negatívny dopad na plynulý a jednosmerný proces prísunu a podávania hotových pokrmov celodennej stravy pre klientov zariadenia.

K predloženému návrhu dávam po preštudovaní a doplnení toto

v y j a d r e n i e :

Projektová dokumentácia „Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia ZOS Južná trieda 23, Košice v prepojení na karanténne centrum v krízovom období“, ktorá je vypracovaná pre účely ohľásenia drobných stavebných úprav v existujúcom ZOS v časti prízemia bytového domu na Južnej triede 23 v Košiciach je vypracovaná v súlade s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoja verejného zdravia.

Zároveň upozorňujem, že čistiacu miestnosť na dekontamináciu zdravotníckych pomôcok má byť vybavená len výlevkou s prívodom tečúcej pínej vody a tečúcej teplej vody a s priestorom na odkladanie zdravotníckych pomôcok, nie záchodovou misou.

Toto vyjadrenie sa vydáva na základe ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zároveň upozorňujeme, že prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb v ktorom je poskytovaná pobytová forma sociálnej služby je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) a § 52 ods. 6 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie stavebne upravených priestorov zariadenia do prevádzky a na schválenie prevádzkového poriadku zariadenia.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V KOŠICIAKH
ul. Ipeľská č. 1
040 11 K O Š I C E

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
(13) vedúca odboru HŽPZ

Príloha. 1x PD

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov

RÚVZ so sídlom v Košiciach informuje dotknutú osobu podľa § 19 a §20 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany jej osobných údajov.

Informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné aj na www.ruvzke.sk