





ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019:
- Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom),
- základná izolácia živých častí, zábrany alebo kryty
Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom),
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie,
Samočinné odpojenie pri poruche, **Systém TN**,
- Ochranné opatrenie: Dvojitá alebo zosilnená izolácia
Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou
- Doplnková ochrana
Doplnkové ochranné pospájanie

LEGENDA:

Projektované betonové pilierové rozvádzače:
HRE1 až HRE3 typ, Elektro Haramia, ER-A1-PR-1F 14x25A, Skupinový elmer. rozvádzač v bet. telese pre priame meranie

POZNÁMKA

Dodávatel je povinný pred začatím prác skontrolovať všetky údaje na tomto výkrese a porovnať ich so skutkovým stavom.
V prípade nezrovnalostí musí tieto neodkladne oznámiť autorovi, alebo zodpovednému projektantovi a v ďalšom sa riadiť jeho pokymni.
Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia. Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmeriavať.
Sposob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy je v kompetencii a na zodpovednosť dodávatela.

VYPRACOVAL: Ing. Vladislav Dufala	SADA:	Ing. Vladislav Dufala Matuškova 6, 040 11 Košice Č. osv. 0215/40/09/EZ-P-E1-A,B/OSV	
SCHVÁLIL: Ing. Vladislav Dufala			
HL. INŽINIER:			
OBJEDNÁVATEĽ: BPMK s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice			
STAVEBNÍK: VSD, a.s.		OBJEKT/SÚBOR: OEZ	
MIESTO STAVBY: Na Demetri, Košice - Sídlisko Ťahanovce, č.p. 1600/21		STUPEŇ PD: DRS	ČÍSLO VÝKRESU: 05
NÁZOV STAVBY: Na Demetri - Sídlisko Ťahanovce - úprava NN		ČÍSLO PD: 1908-DRS DÁTUM: 08/2019 POČET A4: 2A4	
NÁZOV VÝKRESU: Schéma zapojenia HRE		MIERKA: -	