



Pokládka vedenia

Rez spenená plocha

Zelen

Uchytenie výložníka na NN stojár

	A	B	C
Výložník na betónový stojár 0,5m	55	3	5
Výložník na betónový stojár 1,0m	53	6	11
Konzoľa pre svietidlo na fasádu	15		
Konzoľa pre svietidlo na oceľový stojár	15		
Nastavec 1,0m na oceľový stojár	56		
Nastavec 0,5m na oceľový stojár	51		
Odstavový výložník 2m	6		
Odstavový výložník 1,5m	2		
Výložník na oceľový stojár UD1-500 6076	1		
Redukcia	25		

LEGENDA navrhovaný stav

- výmena / doplnenie svietidla LED1 81W
- výmena / doplnenie svietidla LED2 61W
- výmena svietidla LED3 42,5W
- výmena / doplnenie svietidla LED4 33,5W
- výmena svietidla LED5 27W
- výmena svietidla LED6 23,5W
- výmena prechodového svietidla LED 75W
- výmena reflektora REF LED1 38,5W
- výmena reflektora REF LED2 162W
- výmena reflektora REF LED3 120W
- výmena parkovacieho svietidla PARK LED1 40W asym. opt.
- výmena parkovacieho svietidla PARK LED2 50W asym. opt.
- výmena parkovacieho svietidla PARK LED3 53W asym. opt.
- zrušené svietidlo
- pôvodné svietidlo LED - neriešené v audite - 938ks
- pôvodný reflektor LED - neriešený v audite - 2ks
- parkové svietidlo pôvodné - neriešené v audite - 23ks
- parkové svietidlo LED - neriešené v audite - 157ks
- zapustené svietidlo anténové na námestí - neriešené v audite - 28ks
- zapustené svietidlo na námestí a pri kostole - neriešené v audite - 20ks
- zapustené svietidlo fontánové - neriešené v audite - 6ks
- 124 podperný bod betónový a číslo p.b.
- 116 tenký betónový stojár a číslo p.b.
- 117 podperný bod drevený a číslo p.b.
- 118 oceľový stojár a číslo p.b.
- 119 zrušenie oceľového stadiára
- 120 novonavrhovaný oceľový stojár výšky 5m
- 26 konzoľa na fasádu domu a číslo p.b.
- 27 uzamčenie stadiára - zemiaci tyč
- V10A navrhovaný typ výložníka na betónový stojár
- zostrojba dĺžka a typ uchytenia výložníka (0,5m, typ A)
- RVO pôvodný rozvádzač verejného osvetlenia
- RVO pôvodný rozvádzač s úpravou elektrorozvádzača
- RVO nový rozvádzač verejného osvetlenia

POZNÁMKY:

1/ Na rekonštrukciu parkových svietidiel okolo Rímsko - katolíckeho kostola navrhujeme vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu. Patrí sem nasledujúce podperné body: 1376 - 1398.

2/ Pred objednávkou radstavov v redukcii, je potrebné zmerať vrcholový priemer oceľových stojárov v mieste osadenia svietidiel a v prípade potreby objednať príslušné redukcie.

3/ Rekonštrukcia všetkých LED svietidiel, LED reflektorov a zapustených svietidiel na námestí nebude predmetom stavby.

Centrum pre Verejné Osvetlenie		ofis: Antova 35, 811 01 Bratislava, Slovakia	
predseda: Prof. Ing. J. K. Ing. J. K.		tel.: +421 2 58 100 124	
http://www.cvo.sk		e-mail: cvo@oas.sk	
navrhovateľ	projektant	vypracoval	by: new resp.
kontroloval	kontrola	schválil	schválil
projekt	projekt	projekt	projekt
príloha	príloha	príloha	príloha
STUŽKA - Nový štát		príloha	