

Č. M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
1.01	GARAŽ	339,81
1.02	ÚDRŽBA A OPRAVA KONTAJNEROV	672,71
1.03	PRÍSTREŠOK - SKLAD	322,55
1.04	ELEKTROROZVODNÁ	8,41
1.05	KONTAJNERY	101,37
1.06	PRÍSTREŠOK - SKLAD	77,25

LEGENDA MIESTNOSTÍ:


SPOLU	1522,10	m2
-------	---------	----

LEGENDA:

- The diagram illustrates a lighting control system. At the top, a power source is represented by a circle with a cross (L) and a circle with a dot (N). Below this, a horizontal line represents a cable. The cable is connected to a switch (S) and a light fixture (L). The switch is controlled by a remote control (RC) and a dimmer (D). The light fixture is connected to a power source (P) and a switch (S). The switch is controlled by a remote control (RC) and a dimmer (D). The light fixture is connected to a power source (P) and a switch (S). The switch is controlled by a remote control (RC) and a dimmer (D).

POZNÁMKA:

1. KÁBLE V HALE BUDÚ ULÓŽENÉ NA POVRCHU V KÁBLOVÝCH ŽLABOCH A PLASTOVÝCH OCHRANNÝCH TRUBKÁCH VEDENÉ POD VAZNIKMI.
2. KÁBLE SÚ OZNAČENÉ V SCHEMACH ROZVADZAČOV.



NAP. SÚSTAVA: 3PEN~50HZ, 400V/TN-C-S

II.napäťové pásmo pre str.napäätie v zmysle STN 33 0110

OCHRANA PRED ZÁSADOM EL.PRÚDOM PRI PORUČE:

PODĽA STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA A.1 - OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ

A.2 - OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI

DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI



OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ, ALEBO PRI PORUČHE

411.3.2 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

413.2 - OCHRANA POUŽITÍM ZARIADENÍ TRIEDY OCHRANY II..

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 2=24VDC/IT

čl. 414 MALÉ NAPATIE PELV

INVESTOR			GEN. PROJEKTANT		
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. IVANSKÁ CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA			Atelier ATRIO s.r.o., Režedová 25/A, 821 01 Bratislava atelier.atrio@gmail.com		
NÁZOV STAVBY	OPLÁŠTENIE BUDOVY				
MIESTO STAVBY	AREÁL OLO a.s., IVANSKÁ CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA				
STUPEŇ PD	DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY		DÁTUM	04 - 2020	KÓD
OBJEKT	OCEĽOVÁ HALA JESENÍK		MIERKA	1 : 100	DRS
PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA		FORMÁT	1 x A4	-
NÁZOV PRÍLOHY	PÔDORYS		REVÍZIA	-	ELI
PARÉ			Č. VYKR.		
E501					