

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna“

Na základe požiadaviek záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám boli doručené v systéme JOSEPHINE dňa 2.11.2020, 3.11.2020 a 5.11.2020 dávame nasledovné stanovisko:

### Otázka č.1:

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie prílohy k sadovým úpravám. Potrebujeme bližšie špecifikovať rozmery rastlín, druh mulčovacej zmesi, či je potrebná textília pod mulčovaciu zmes.

### Odpoveď:

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je sú vyšpecifikované rozmery rastlín, druh mulčovacej zmesi - Kamenná drva fr. 8-16. Textília nie je potrebná.

### Otázka č.2:

Podľa prílohy z vysvetlenia č. 3 „Priloha\_1\_k\_Vysvetleniu\_3\_UTB-E1275\_29\_vytah\_nepriechodny\_oprava“ je uvedený počet staníc 2, ale vo VV sú uvedené 3 stanice. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie počtu staníc pre nepriechodný výťah.

### Odpoveď:

V prílohe č. 2 tohto vysvetlenia je VV\_oprava\_5, pričom je zmenený text položky č. 284.

### Otázka č.3

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie ohľadne kamerového systému a videovrátnika z časti SO 08 Oplotenie (typ, atď.)

### Odpoveď:

Vo výkrese O – 01 SO 08 - Oplotenie – situácia je zakreslená pozícia kamier pod označením K + pozícia umiestnenia vrátnikov pod označením DM, DM+K.

#### Špecifikácia zariadení

Videovrátnik: - DP-684 Bezdrôtový videovrátnik (vonkajšia a vnútorná jednotka)  
- Elektrický zámok  
- Napájací zdroj pre vonkajšiu jednotku typu +9 / 12 V DC, 500 mA  
- Napájací zdroj pre zámok  
- Inštaláčna krabica (150x200x120)

Kamerový systém: - Wi-Fi DVR s LCD + vonkajšia kamery s IR LED  
- HDD: 1x SATA, max. 4TB – 5TB  
- Rozlíšenie: 720P / 960p / 1080P

### Otázka č.4:

Súťažné podklady - Časť III Príprava ponuky, bod 16.4.: Pre zabezpečenie dôveryhodnosti sa odporúča: a) predkladať vlastné doklady podpísané elektronicky... Rozumieme správne, že táto požiadavka má odporúčací charakter a Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vlastné doklady uchádzača vlastnoručne podpísané a následne skenované?

### Odpoveď:

Súťažné podklady platia tak, ako sú napísané, t. j. doklady môže uchádzač predkladať aj ako skenované, no odporúča sa predkladať elektronicky podpísané, resp. elektronicky

konvertované. V prípade pochybností dokladu skenovaného bez elektronického podpisu alebo bez elektronickej konverzie môže verejný obstarávateľ dožiadať doklad elektronicke podpísaný alebo elektronicke konvertovaný.

**Otázka č.5:**

V časti 07 Elektroinštalácia vo VV je položka p.č.126 o výmere 5000m (materiálová položka) a položka p.č. 145 montážna položka výmera 4 750m. Podľa nášho názoru by mali mať tieto položky rovnakú výmeru. Detto položky p.č.129 a p.č.148 by mali mať rovnakú výmeru. Prosíme VO o určenie výmery pre dané položky.

**Odpoveď:**

V prílohe zasielam aktualizovaný výkaz výmer, kde sa zmenilo množstvo v položkách 145, 148 v časti „07 – Elektroinštalácia“.

**Otázka č.6:**

Žiadame o dodanie projektovej dokumentácie k objektu SO 06 Plynovodná prípojka.

**Odpoveď:**

Projekt plynovej prípojky je v zložke: E. Dokumentácia stavebných objektov / E.10 Plynoinštalácia.

Prílohy:

1. Sadovnicke veľkosti – tabuľka
2. VV – Oprava – 5

V Košiciach, 5.11.2020

Spracoval: Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, Referát výstavby v spolupráci s projektantom PD