

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: „Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna“

Na základe požiadavky záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorá nám bola doručená v systéme JOSEPHINE dňa 30.11.2020 dávame nasledovné stanovisko:

Otázka č.1:

Chceli by sme sa informovať ohľadne predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Chceli by sme si preveriť či riešenie "špaliet" pri oknách je zahrnuté vo výkaze výmer. Či sa vo výkaze výmer počíta aj s úpravou priestoru pod oknami napríklad purenitovou doskou. Zároveň, či výkaz výmer rieši aj "úpravu rýh", ktorá vznikne po vysekaní rýh na umiestnenie káblov a pod. danými profesionálmi.

Odpoveď:

Špalety sú zahrnuté do položky č. 72; okna budú zrealizované podľa detailu, ktorý je v projektovej dokumentácii; položky č. 138 a 139 obsahujú xps polystyrén; na úpravu rýh je odpoveď v otázke č. 3 tohto vysvetlenia.

Otázka č.2:

Zároveň by sme chceli požiadať o výkres alebo akúsi "škicu" na tieto položky:

a) 291 K 1545.1535443 D+M kuchynskej linky (dvierkovej) v miestnosti 1.38 : rozmery dĺžka 250 cm , Hĺbka dolných skriniek: 60 cm , Hĺbka horných skriniek: 30 cm , Výška horných skriň: 57,3 cm , Výška spodných skriň: 85 cm + spodná skrinka pre vstavanú chladničku, materiál MDF doska laminovaná.

Odpoveď:

V Prílohe č. 2 je náčrt kuchynskej linky, v Prílohe č. 1 je aktualizovaný text položky č. 291.

b) 295 K 1545.153536 D+M kuchynskej linky (dvierkovej) v miestnostiach 2.03, 3.02: dĺžka 219 cm v počte 2 ks - ľavá + pravá strana ,spolu 1 linka dĺžka 438 cm, Hĺbka dolných skriniek: 60 cm, Hĺbka horných skriniek: 30 cm, Výška horných skriň: 57,3 cm, Výška spodných skriň: 85 cm + spodná skrinka pre vstavanú chladničku, materiál MDF doska laminovaná

Odpoveď:

V Prílohe č. 3 je náčrt kuchynskej linky, v Prílohe č. 1 je aktualizovaný text položky č. 295.

c) 288 K 1545.15353 D+M Stojaca skrinka pod umývadlo na nožičkách, výška 80cm x šírka 51,5 cm, hĺbka 30 cm mm, doska MDF biela vysoký lesk, 2-dvierková a zásuvka

Odpoveď:

V prílohe č. 4 je vzor stojacej skrinky.

Otázka č.3:

Chceli by sme sa ešte opýtať ohľadne výkazu výmer či v sebe zahŕňa aj riešenie "stúpačiek" a ich zakrývanie. Či je to riešené dobetónávkou alebo iným spôsobom ?

Odpoveď:

V prílohe č. 1 je aktualizovaný výkaz výmer kde je :

- v časti vykurovanie sú doplnené položky 142, 143 ohľadom sekacích prác a vysprávok po sekanií

- v časti vzduchotechnika je to existujúca položka 72
- v časti zdravotníctva sú doplnené položky 167, 168 ohľadom sekacích prác a vysprávok po sekanií
- v časti elektroinštalácia sú to existujúce položky 120, 121
- v časti zdravotníctva s objekte SO 03 sú doplnené položky 81, 82 ohľadom sekacích prác a vysprávok po sekanií.

Prílohy:

1. VV – oprava 11
2. Náčrt – položka 291
3. Náčrt – položka 295
4. Vzor – položka 288

V Košiciach, 03.12.2020

Spracoval: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát výstavby v spolupráci s projektantom.