

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Lučenec, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Upozorňujeme, že najneskôr pred montážou meradiel musí byť predložené doplnené odborné stanovisko v zmysle Vyhl. 508/2009 (OPZ - VTZ plynové), inak montáž nebude vykonaná.
- **Pred samotnou realizáciou kontaktovať Stredisko MaT LC Lučenec 0905 828 746, následne minimálne 1 deň pred dohodnutou montážou predložiť nasledovné doklady:**
 - Osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu - časť Meranie plynu (VTZ plynové, skup. B, resp. skup. A)
 - Správu o odbornej skúške meracej zostavy a OPZ časť plyn (predložiť k nahliadnutiu)
 - Správu o odbornej skúške meracej zostavy a OPZ časť elektro, vrátane ochrany pred statickou a atmosférickou elektrinou (predložiť k nahliadnutiu) vystavenú revíznym technikom pre elektrické zariadenia triedy B
 - informáciu o prítomnosti odborného pracovníka pri napúšťaní plynu do OPZ (zabezpečiť dodávateľ k montáži meradla v deň montáže meradla)
- **Informácia o ponuke na realizáciu úprav OPZ:** SPP - distribúcia, a.s., ponúka možnosť realizácie úprav OPZ, najmä pri technickej resp. obchodnej zmene, resp. aj novom OPZ. V prípade záujmu prípade prosím kontaktuje uvedeného technika prevádzky MTS, ktorý sprostredkuje cenovú kalkuláciu, kontakt:
Ivan Mázor, 045/242 4505, ivan.mazor@spp-distribucia.sk

S úctou,

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 35910739

Verbeník Miroslav
technik technickej dokumentácie

Prílohy: Zoznam dokladov technicko – právnej dokumentácie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do **4. 9. 2022**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.