

ČELNÝ POHLAD



BOČNÝ POHLAD

Legenda :

- Vodič CY6mm2 zž
- Uzemňovacie vedenie FeZn D10
- Uzemňovacia svorka
- Uzemňovacia tyč ZT2 + svorka SJ2

Poznámka:

- uzemňovacia sústava má mať menej ako 10 ohm
- spoje v zemi opatriť asfaltovým náterom

LEGENDA

1. EXIST. STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD PE D32, DN 25 PN 0,3 MPa-8,0m
2. EXIST. HUP DN 25 PN 40, ZÁVITOVÝ
3. EXIST. RTP typ AlZ-6U/BD, Qmax. 60 m3/h príruba DN 25/16, DN 32/6
4. NOVÝ GU DN 40 PN 25, ZÁVITOVÝ
5. EXIST. MANOMETER 0 - 6 kPa s 3 CMK M20x1,5
6. EXIST. TEPLOMER -30+50
7. NOVÉ POTRUBIE DN 40 + KOLENO 90°-1, 2+3 DN 40
8. VÝMENA MEMBRANOVÉHO PLYNOMERA G10 NA G16-BK16T DN 40- ROZTEČ 280mm
9. NASTAVITELNÁ ROZPERKA DN 40 - 280 mm
10. ODFUK DN 10 GK DN 10 + zátka
11. NAVRH. GU DN 40 OPZ + REDUKCIA DN 40/50
12. EXIST. NTL ROZVOD PLYNU DN 50 PN 2,1 kPa
13. NASTAVITELNÝ PODSTAVEC POD PLYNOMER G16
14. EXIST. PLECHOVÁ SKRIŇA s HUP A RaMZ ROZMER: 1000x900x500mm, UZEMNIŤ

Upozornenie:

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sieti.

PRO-ING RUŽOMBEROK
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA

HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
ING. ANTON TURAN	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 05. 2020
			FORMÁT : 2 A4
MIESTO STAVBY:	GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE		MIERKA : –
INVESTOR :	SOŠ ŽELOVCE		ZÁK. č. : 83420
STAVBA :	SOŠ ŽELOVCE SKLENÍK		
OBJEKT :	PS 02.2 NTL ROZVOD PLYNU		
OBSAH :	Uzemnenie RaMZ		Č.VÝK.: 1