



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
Pobočka Nitra
Coboriho 2
949 01 Nitra
tel.: 00421-37-6422 170

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165026366/50/20/ET/OS/A

Účel inšpekcie:

overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického
zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

Zákazník:

Ing. Anton Turan – TURGAS
Nám. A. Hlinku 1912/40, 034 01 Ružomberok
05/2020/22.06.2020
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: 7165026366

Objednávka č./zo dňa:

Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.:

Názov:

SOŠ Želovce – skleník
PS 02.2 NTL rozvod plynu
Uzemnenie RaMZ

Typ:

pospájanie a uzemnenie

Zariadenie zariadenia:

Elektrické zariadenie skupiny A písm. e

Podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Základné technické parametre:

Napät'ová ústava

Vonkajšie vplyvy:

Bleskozvod:

Uzemnenie:

Doplňková ochrana:

Investor:

Umiestnenie:

BE3-N2 - protokol 83420/2019

LPS II ochranné pásmo existujúceho objektu

FeZnØ10mm, 3ks ZT2 /R_Z≤10Ω/

Ekvipotenciálové pospájanie - CYAzž 6mm², EPS, FeZnØ10mm

SOŠ Želovce

Želovce, Gottwaldova 70/43

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-015, návod č N-Q-015/1
a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2016, STN EN 60079-14:2016, STN 33 2000-5-54:2012,
STN EN 62305-3:2012.