


LEGENDA :

- 1 - OCHRANNÝ VODIČ - V KÁBLI
- 2 - VODIČ OCHRANNÉHO POSPÁJANIA : Cu 10mm²
- 3 - VODIČ DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA : min. Cu 6mm
- 4 - UZEMŇOVACÍ VODIČ : DRøT FeZn ø 10 mm

ODPOR UZEMNENIA "HUS" NEMÁ BYŤ VAČŠÍ AKO 10 OHMOV.



PRO-ING RUŽOMBEROK
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA

HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : PS
ING. MAREK JANIGA	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 11. 2019
			FORMÁT : 1 A4
MIESTO STAVBY: GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE			MIERKA : -
INVESTOR : SOŠ ŽELOVCE			ZÁK. č. : 14159
STAVBA : SOŠ ŽELOVCE_SKLENÍK			
OBJEKT :			
PREV. SÚBOR : PS 01.2 - ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVODY, MaR			
OBSAH : Schéma ochranného pospájania			Č.výk.: 5