



Poznámka:

- trieda LPS III
- uzemňovacia sústava má mať < 10 ohm
- na exist. streche je existujúca zberná sústava
- uzemňovacia sústava je existujúca
- umiestnenie zachytávacích tyčí upresniť podľa nových komínov na streche
- s= 60cm
- **nové el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zovzdávaným ekvivalentom**

<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div></div>			
PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : PS
ING. MAREK JANIGA	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 11. 2019
			FORMÁT : 2 A4
Miesto stavby: GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE			MIERKA : 1:50
INVESTOR :	SOŠ ŽELOVCE		ZÁK. č. : 14159
STAVBA : SOŠ ŽELOVCE_ŠKLENÍK			
OBJEKT : SO 02_ KOTOLŇA			
PREV. SÚBOR : PS 01.2 – ELEKTROINŠTALÁCIA, BLESKOZVODY, MdR			
OBSAH :	Bleskozvod – kotoľňa		Č.výk.: 10