Klementa Gottwalda

SOŠ

395/3
Telocvičňa

RS
RE

SO 02
Kotolňa

SO 01
Skleník

žumpa

prebytočná závlahová voda

Pri realizácii výkopu obísť existujúcu studňu

predizol. 2x DN65

9700

6300

90°

B

Vykurovací rozvod vedený v zemi v hĺbke min. h.h.=-700mm
Oceľové predizolované potrubie firmy PIPECO typ HDPE "A"
s rozmerom DN65, štandardná izolácia typu "A"
priemer vrátane vonkajšieho HDPE plášťa Ø140mm
Výškový rozdiel je cca. -800mm (od podlahy kotolne po podlahu skleníka).
Popri rozvode viesť kábel pre prepojenie MaR vykurovania - vid. profesia ELEKTRO.

±0,0=153,24

preliv z DN do sadu

DN2

DN1

nádrž na dažďovú vodu
2x12m3

389/1
388/4
389/2
394
388/3
390/2
395/2
395/1
393/2
397
396
398
11/3
Pionierska

8×153,00
9×152,95
10×152,80
11×152,80
15×152,90
16×152,0
17×152,95
18×152,90
19×153,75
22×153,00
14×152,95

REZ: B-B
REZ VÝKOPOM PRE PREPOJENIE KOTOLNE A SKLENÍKA - OCEĽOVÉ PREDIZOLOVANÉ POTRUBIE:



Vykurovací rozvod vedený v zemi v hĺbke min. h.h.=-700mm
Oceľové predizolované potrubie firmy PIPECO typ HDPE "A"
s rozmerom DN65, štandardná izolácia typu "A"
priemer vrátane vonkajšieho HDPE plášťa Ø140mm
Výškový rozdiel je cca. -800mm (od podlahy kotolne po podlahu skleníka).

LEGENDA - VYKUROVANIE:

- oceľové predizolované potrubie - prívod - vykurovací rozvod
- oceľové predizolované potrubie - spiatočka - vykurovací rozvod

POZNÁMKY:

Pre začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky existujúce a aj nové inžinierske siete.
Všetky rozmery uvedené na výkrese je potrebné pred začatím výkopových prác premerať na stavbe.

NÁZOV STAVBY: SOŠ ŽELOVCE_SKLENÍK

OBJEKT:	SO 02_KOTOLŇA
MIESTO STAVBY:	ŽELOVCE
INVESTOR / STAVEBNÍK:	SOŠ ŽELOVCE, GOTTWALDOVA 70/43, 991 06 ŽELOVCE
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	PS 02.1 KOTOLŇA - ZDROJ TEPLA A VONKAJŠIE ROZVODY
GENERÁLNY PROJEKTANT:	Ing. MAREK JANIGA
AUTOR PROJEKTU:	Ing. MAREK JANIGA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. ANTON HOLLÝ
VYPRACOVAL:	Ing. ANTON HOLLÝ
ČASŤ / PROFESIA:	VYKUROVANIE
STUPEŇ:	PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA - PREPOJENIE KOTOLNE A SKLENÍKA
ARCHÍVNE ČÍSLO:	000
MIERKA:	1 : 200
DÁTUM:	11/2019
ČÍSLO VÝKRESU:	4

KOMPRO
PROJEKCIA VYKUROVANIA, VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZÁCIE
ul. Sv. Cyrila 24, 034 01 Ružomberok, mobil: 0911 424 427
e-mail: kompro@kompro.sk, http://www.kompro.sk