

Opis predmetu zákazky „Revízie a servis plynových kotolní“**Kotolňa - Ivanská cesta 22, Bratislava**

Položka	Názov zariadenia	ks
1	Kotol Buderus Logano GE 515, 295 kW	2
2	Pretlakový horák Weihaupt WG 30N/1-C	2
3	Regulačný systém Buderus Logamatic 4311/4312	2
4	Zariadenie na úpravu vody Structural EW10	1
5	Čerpadlový expanzný automat Reflex Variomat	1
6	Čerpadlový expanzný automat Reflex VG 400	1
7	Zásobník TUV Buderus SU 1000	1
8	Regulačná stanica plynu	1
9	Snímače CO a CH4	1

Kotolňa –Stará Ivanská cesta 2, Bratislava

Položka	Názov zariadenia	ks
1	Kotol Buderus Logamax GB 142-45 kW	3
2	Doskový výmeník tepla	1
3	Regulačný systém Buderus Logamatic 4311/4312	2
4	Zariadenie na úpravu vody ERDI	1
5	Zásobník TUV Buderus SF 1000	1
6	Expanzná nádoba Flamco Flexon 50 l	3
7	Regulátor tlaku plynu Regada RTP 25	1

I. Kotoľňa Ivanská cesta 22, BA, ročné úkony	Počet	Jednotka
Plynové zariadenia		
Odborná prehliadka VZT plyn. Zariadenia - plynový kotol <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh</i>	2	ks
Odborná prehliadka VZT plyn. Zariadenia - rozvod NTL plynu, reg. stanica, <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh</i>	1	ks
Tlakové zariadenia		
Odborná prehliadka VTZ tlakovej nádoby stabilnej (od 2017 aj zásobníky TÚV), <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ab1</i>	2	ks
Odborná prehliadka tlakového zariadenia - plynový kotol <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ab1</i>	2	ks
Odborná prehliadka VTZ nízkoteplotnej kotolne <i>podľa Vyhl. 25/1984 Z.z.</i>	1	ks
Komín		
Odborná prehliadka komína (každý komín 2x ročne) <i>podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007</i>	2	ks
Obsluha kotolne		
Obsluha kotolne (denné záznamy vrátane víkendov , pravidelné merania úniku plynu a iné úkony na základe platnej vyhlášky) <i>podľa Vyhl. 25/1984 Z.z.</i>	12	ks
Emisie		
Výpočet zákonom predpísaných poplatkov za emisie <i>podľa zákona č. 401/1998 Z.z.</i>	1	ks
Servis		
servisná prehliadka - údržba Buderus Logano GE 515, 295 kW	2	ks
servisná prehliadka - údržba pretlakový horák Weishaupt WG 30N/1-C	2	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška Buderus Logamatic 4311	1	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška Buderus Logamatic 4312	1	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška mix	3	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška nemix	2	ks
servisná prehliadka - údržba Úprava vody Structural EW10	1	ks
servisná prehliadka - Reflex Viariomat	1	ks
servisná prehliadka - Reflex VG 400	1	ks
servisná prehliadka - Zásobník TÚV Buderus SU 1000	1	ks
servisná prehliadka Regulačnej stanice plynu Obsah reg. stanice plynu: <i>3x reg. tlaku plynu, Bezpečnostná armatúra plynu, uzatváracie a meracie armatúry</i>	1	ks
Ročná kontrola snímačov CO a CH4	1	ks
Ročná kontrola čerpadiel	1	ks
Kontrola a nastavenie regulácie	1	ks

II. Kotelňa Stará Ivanská cesta 2, BA, ročné úkony	Počet	Jednotka
Plynové zariadenia		
Odborná prehliadka VZT plyn. Zariadenia - plynový kotol <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh</i>	3	ks
Odborná prehliadka VZT plyn. Zariadenia - rozvod NTL plynu, reg. stanica, <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh</i>	1	ks
Tlakové zariadenia		
Odborná prehliadka VTZ tlakovej nádoby stabilnej (od 2017 aj zásobníky TÚV), <i>podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ab1</i>	4	ks
30Odborná prehliadka VTZ nízkoteplotnej kotelne <i>podľa Vyhl. 25/1984 Z.z.</i>	1	ks
Komín		
Odborná prehliadka komína (každý komín 2x ročne) <i>podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 401/2007</i>	2	ks
Obsluha kotelne		
Obsluha kotelne (denné záznamy vrátane víkendov , pravidelné merania úniku plynu a iné úkony na základe platnej vyhlášky) <i>podľa Vyhl. 25/1984 Z.z.</i>	12	ks
Emisie		
Výpočet zákonom predpísaných poplatkov za emisie <i>podľa zákona č. 401/1998 Z.z.</i>	1	ks
Servis		
servisná prehliadka - údržba Buderus Logamax GB 142-45 kW	3	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška Buderus Logamatic 4121	1	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška Buderus Logamatic 4122	1	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška mix	1	ks
servisná prehliadka - údržba funkčná skúška nemix	2	ks
servisná prehliadka - údržba Úprava vody ERDI	1	ks
servisná prehliadka - Doskový výmenník tepla	1	ks
servisná prehliadka - Flamco Flexcon 50ltr. / 1,5 bar	3	ks
servisná prehliadka - Zásobník TÚV Buderus SF 1000	1	ks
servisná prehliadka Reg. tlaku plynu Regada RTP 25	1	ks
Ročná kontrola snímačov CO a CH4	1	ks
Ročná kontrola čerpadiel	1	ks
Kontrola a nastavenie regulácie	1	ks