

ROZDELOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
9667/94177 /60304/2020

Vybavuje
Ing. Stašjaková /kl.: 539

Dátum
03.12.2020

Vysvetlenie informácií I.

Predmet zákazky s názvom:

Oprava mosta ev.č. R1 – 191 Banská Bystrica

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2020/S 227-555392 zo dňa 20.11.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2020 zo dňa 23.11.2020 pod označením 43485 - MSP.

I.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov.)

Otázka č. 1:

V časti B.3 súťažných podkladov - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky je v článku IV. Platobné podmienky, bod. 4.6 popísaný spôsob uvoľnenia zádržného zadržávaného počas realizácie diela. V bode 4.6.2 je uvedené:

4.6.2 Zádržné objednávatel' uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávatel'ovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávatel'a postupovať podľa bodu 4.6.1.

Vzhľadom na výšku zádržného, t.j. 10 % z ceny diela bez DPH, je spôsob uvoľnenia zádržného až po uplynutí záručnej doby neprimeraný. Zhotoviteľovi tým vzniknú vysoké finančné náklady, ktoré navýšia konečnú sumu diela.

Máme za to, že banková záruka za zádržné počas záručnej doby by bola vhodným prostriedkom ako by nenastali zhotoviteľovi finančné náklady a tým by sa nenavýšovala celková cena za zákazku na čom by ušetril aj objednávatel', ktorý by mal zabezpečené všetky pohľadávky voči zhotoviteľovi počas záručnej doby bankovou zárukou.

1.1 Môže verejný obstarávateľ upraviť znenie zmluvy tak, že zádržné uvoľní objednávatel' do 30 dní od protokolárneho prevzatia diela?

1.2 Na základe uvedeného môže verejný obstarávateľ upraviť znenie zmluvy tak, aby bolo možné nahradenie zádržného počas záručnej doby bankovou zárukou?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ mení výšku zádržnej čiastky z 10% na 5% z ceny bez DPH. Zároveň upravuje znenie bodu 4.5 v článku IV Platobné podmienky, časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len „SP“) nasledovne:

„4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávatel' 5% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.“

Na základe vyššie uvedeného zníženia výšky zádržnej časti verejný obstarávateľ k podotázkam č. 1.1 a 1.2 zasiela nasledovné vyjadrenie:

- 1.1 Nie, verejný obstarávateľ nebude upravovať spôsob uvoľnenia zádržného, ktorý je uvedený v bode 4.6 článku IV Platobné podmienky, časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky SP.
- 1.2 Nie, verejný obstarávateľ neumožní nahradiť zadržanú časť počas záručnej doby bankovou zárukou.

Otázka č. 2:

V technickej správe je v stati 5.5.4 Nosná konštrukcia je uvedená: „**Na pravom okraji NK pri podpere 11 v poli 11 sa predpokladá hrúbka vyrovnávacej dosky menšia ako 50mm a z tohto dôvodu je tu navrhnutá vyrovnávacia vrstva zo sanačnej malty bez vystuženia.**“

Vo výkrese č.12 NK a vozovka - rezy a detaily je v reze C1-C1 uvedená : „**OBLASŤ S VYROVNÁVACOU DOSKOU HRúbKY < 50mm BUDE ZROVNANÁ EPOXIDOVOU MALTOU BEZ VÝSTUŽE**“

Vo Výkaze výmer je pre spádový betón iba položka **49 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového**, prípadne položka **96 Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia vodor. plôch maltou sanačnou reprofiliácia - betón - vodorov - (NK)**, v ktorej sa ale uvedená výmera nenachádza.

Otázka č. 2.1 Žiadame doplnenie položky pre túto vyrovnávaciu sanačnú maltu.

Otázka č. 2.2 Pripúšťa verejný obstarávateľ aj iný materiál vyrovnávacej sanačnej malty ako epoxid?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

2.1 Výmera 24 m² pre vyrovnávaciu sanačnú maltu na pravom okraji NK pri podpere 11 v poli 11 s hrúbkou menšou ako 50 mm je doplnená v priloženom Výkaze výmer k existujúcej položke č. 96 „Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia vodor. plôch maltou sanačnou reprofiliácia – betón – vodorov – (NK), riadok 681.

2.2 Verejný obstarávateľ požaduje vyrovnávaciu vrstvu realizovať zo sanačnej malty na cementovej a nie na epoxidovej báze.

Otázka č. 3:

V prílohe č. 1 k časti B.1 súťažných podkladov - Projektová dokumentácia je v dokumente „*BB 00 Zoznam príloh*“ uvedená príloha „*02 GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA*“, ktorá sa však medzi prílohami projektovej dokumentácie nenachádza.

Môže verejný obstarávateľ doplniť medzi prílohy projektovej dokumentácie Geodetickú dokumentáciu potrebnú pre geodetické zabezpečenie zákazky?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ doplní medzi prílohy projektovej dokumentácie prílohu „02 GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA“

Otázka č. 4:

Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie prebieha elektronicky, bolo by vhodné umožniť uchádzačom predložiť bankovú záruku elektronickou formou podpísanú elektronickým podpisom. Originál bankovej záruky vystavený bankou by sa v lehote na predkladanie ponúk doručil verejnému obstarávateľovi elektronicky a bol by aj súčasťou ponuky predloženej v systéme JOSEPHINE.

Umožní verejný obstarávateľ predloženie bankovej záruky elektronickou formou podpísanú elektronickým podpisom?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Nie, verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť elektronicky v ponuke bankovú záruku ako originál so zaručeným elektronickým podpisom. Platia podmienky uvedené v bode 15, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov SP.

II.

Spôsob vybavenia otázok č. 2 a 3:

V nadväznosti na vyššie uvedené otázky č. 2 a 3 verejný obstarávateľ zverejňuje upravenú:

- Prílohu č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer – aktuálny k 01.12.2020,
- Prílohu č. 1 k časti B.1 - Projektová dokumentácia - *02 GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA*.

Tieto prílohy sú prístupné na nasledovných odkazoch:

- v profile verejného obstarávateľa:

<http://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428667>

- v systéme JOSEPHINE:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9296/summary>.

S pozdravom

.....

JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer – aktuálny k 01.12.2020

Príloha č. 1 k časti B.1 - Projektová dokumentácia - *02 GEODETICKÁ DOKUMENTÁCIA*