

LEGENDA :

- EXISTUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE

VEREJNÝ VODOVOD

VEREJNÁ KANALIZÁCIA

VEDENIE NN

VEDENIE VN

OZNAKOVACIE VEDENIE

STL DISTR. PLYNOVOD D63/PE – 80kPa

STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D32/PE – 80kPa

L1,L2

LOM ZMENA SMERU VEDENIA POTRUBIA
ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO D32/PE W90°

NAVRHOVANÉ OSADENIE SKRINKY MERANIA A REGULÁCIE
- OSADENÁ NA VO FASÁDE
- HÚO – gulový uzáver DN25
- RTP PIETRO FIORENTINI FE25, VÝKONNOSŤ 25,0 m3/h
- PLYNOMER G10 Y dodávateľ SPP–distribúcia a.s.)

PRECHODOVÝ SPOJ
USTR. DN25/D32
PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
D32/PE–80kPa

JESTVUJÚCE NAPOJENIE NA
DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD
DAA(KIT) 63/32

UPOZORNENIE!

PRI PRIESTOR. USPORIADANÍ POZEM. VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONT A VO VERTIKÁL. SMERE (STN 736005). PRED ZÁHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ.

ZÁKAZKA REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD				GENERÁLNY DODÁVATEL daqe DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT VEREJNÉ WC S KIOSKOM				SUBDODÁVATEL TK PLYN Jaseňová 21, 010 07 Žilina, Tel.: 0908 277 367 e-mail: tomas.tkac@yahoo.com, IČO:47 926 741 DIČ: 2024169917	
PRÍLOHA SITUÁCIA				STUPEN RP	
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				ČÍSLO ZÁKAZKY -	
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		SÚPRAVA	MIERKA 1:200
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Tkáč	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 03/2018	FORMÁT 3 x A4	ČASŤ PLYNOINŠTALÁCIA	ČÍSLO PRÍLOHY 1
VÝPRACOVAL Ing. Tomáš Tkáč	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv			