


EXISTUJÚCI DETAIL NAVRTÁVKY NA  
POTRUBIE



VÝPIS MATERIÁLU:

- A

NAVRTÁVACÍ PÁS- PRE VÝSTUP 2"

B

POSÚVAČ 2"-1 1/2"

C

ZVERNÁ PRECHODKA 32-1 1/2"

D

ZEMNÁ VENTILOVÁ SÚPRAVA do1,8m


E

ULIČNÝ POKLOP LIATINOVÝ


F

BETÓNOVÝ PODSTAVEC

ULOŽENIE POTRUBIA



KLADAČSKÝ PLÁN VODOVODNEJ PRÍPOJKY



VÝPIS MATERIÁLU - VODOVODNÁ PRÍPOJKA:

1. NAVRTÁVACÍ POSÚVAČ 2"-1 1/2"

1ks
2. ZEMNÁ VENTILOVÁ SÚPRAVA do1,8m + ULIČNÝ POKLOP

1ks
3. ISO PRECHODKA 32-1 1/2"

1ks
4. GUŤOVÝ UZÁVER S PRÍTL. A ZÁV. SPOJOM

2ks
5. PRECHODKA REDUKOVANÁ S VONKA.VNUT. ZÁVITMI

2ks
6. VODOMER S NÁDSTAVCAMI Qn - 4m3/h a Qn - 1,5m3/h

2ks
7. VENTIL GUŤOVÝ S ODVODŇOVAČOM

2ks
8. VSUVKA JEDNOZNAČNÁ S VONKAJŠÍMI ZÁVITMI

2ks
9. VENTIL SPATNÝ HLAVICOVÝ NÁTRUBKOVÝ

2ks
10. KONZOLA NA UCHYTENIE VODOMERNEJ ZOSTAVY

2ks
11. VENTIL VÝTOKOVÝ S PRÍPOJENÍM NA HADICU - DN1/2"

2ks
12. TVAROVKA ISO

3ks
13. ZÁVITOVÝ FILTER

2ks
14. REGULÁTOR TLAKU VODY DN15 PRE PITNÚ FONTÁNKU S MANOMETROM

1ks

POUŽITÉ MATERIÁLY PRI REALIZÁCIÍ MUSIA MAŤ VLASTNOSTI ROVNAKÉ, ALEBO VYŠŠIE, AKO NAVRHNUTÉ PRVKY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. UVEDENÉ NÁZVY SLUŽIA LEN AKO NAVRHOVANÁ ALTERNATÍVA. PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKOV A VÝROBCOV JE NA REALIZAČNEJ FIRME.

ZÁKAZKA	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD			GENERÁLNY DODÁVATEĽ <b>daqe</b> DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT	PITNÁ FONTÁNA			SUBDODÁVATEĽ <b>PROJEKT</b> PROJEKT TECHNICKÝ ZABEZPEČENIA BUDOV X. projekt s.r.o., Tlmačská 3110/10, 010 08 Žilina tel.: +421 905 128 359 mail: bator.kprojekt@gmail.com	
PRÍLOHA	Kladačský plán vodovodnej prípojky			STUPEŇ RP	
INVESTOR	Mesto Tlmač, Hlavná 1, 917 71 Tlmač			ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122	
KRAJ: Tlmačský	OKRES: Tlmač	MIESTO: k.ú. Tlmač, p.č.8812/6, 8812/1		SÚPRAVA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ján Bátor		DAŤUM 03/2018	FORMÁT 2 x A4	MIERKA -
VYPRACOVAL	Ing. Ján Bátor		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		ČASŤ Pitná fontána
JTSK		Bpv		ČÍSLO PRÍLOHY 5	