



ZOSTAVA  
MIERKA - 1:10



DISPOZÍCIA  
MIERKA - 1:10



LEGENDA :

- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU GUL'OVÝ UZÁVER DN25
- REGULATOR TLAKU PLYNU STL/NTL (380/2,0 kPa) napr. PIETRO FIORENTINI FE25  
VÝKON 25m<sup>3</sup>/h
- KOLENO VARNÉ DN32
- UZÁVER PLYNU, GUL.K. DN32 PN16
- KOLENO ZÁVITOVÉ DN32
- STAVITEĽNÁ ROZPERKA DN32
- GUL'OVÝ UZÁVER DN 15
- ZÁTKA ZÁVITOVÁ DN15
- KOLENO VARNÉ DN40
- TLAKOMERNÁ PRÍPOJKA M20x1,5 STN 137524 A
- TLAKOMEROVÝ KOHÚT TROJCESTNÝ M20X1,5
- TLAKOMER Ø 160 mm V KOVOVOM PÚZDRE, ROZS. 0-600kPa, TR.PR. 1,6%
- PODPERA PLYNOMERA NASTAVITEĽNÁ
- OCELOVO PLECHOVÁ SKRINKA 900x800x280 (ŠxVxH)

PL - MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER G10 DN32, Rozs. merania 0,10-16m<sup>3</sup>/h

|  |  |   |                  |  |                    |
|--|--|---|------------------|--|--------------------|
| ZÁKAZKA<br><b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE</b><br><b>ZELENÝ KRÍČOK, PD</b> |  |   |                  | GENERÁLNY DODÁVATEĽ<br><b>dage</b><br>DAQE Slovakia s.r.o.   |                    |
| OBJEKT<br><b>VEREJNÉ WC S KIOSKOM</b>  |  |   |                  | SUBDODÁVATEĽ<br><b>TK PLYN</b><br>Jaseňová 21, 010 07 Žilina, Tel: 0908 277 367<br>e-mail: tomas.tkac@yahoo.com,<br>IČO:47 926 741 DIČ: 2024169917 |                    |
| PRÍLOHA<br><b>Meranie a regulácia</b>  |  |   |                  | STUPEŇ<br>RP   | ČÍSLO ZÁKAZKY<br>- |
| INVESTOR<br>Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava                                |  |   |                  | SÚPRAVA  | MIERKA<br>1:10     |
| KRAJ: Trnavský   | OKRES: Trnava                            | MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1 |                  | ČASŤ<br>PLYNOINŠTALÁCIA  | ČÍSLO PRÍLOHY<br>4 |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT<br>Ing. Tomáš Tkáč   | KONTROLOVAL<br>Ing. Martin Pitoňák, PhD. | DÁTUM<br>03/2018                        | FORMÁT<br>3 x A4 |  |                    |
| VYPRACOVAL<br>Ing. Tomáš Tkáč  | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM<br>JTSK               | VÝŠKOVÝ SYSTÉM<br>Bpv                   |                  |  |                    |