


22VK-600/600  
RPD DN15  
N = 3,0

PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK  
 SPIAČOČNÉ POTRUBIE ÚK  
 SMER PRÚDENIA MÉDIA  
 ZMENA PRIEREZU POTRUBIA

### ZNAČENIE STÚPAČIEK PRE 1.NP

2% ➡ SPÁDOVANIE POTRUBIA

## INFORMAČNÝ POPIS MIESTNOSTI

22VK 600/1400 – OCELOVÉ VYK. TELESO TYP "VENTIL-KOMPAKT"  

 DĚŽKA VYK. TELESY 1400mm  
 VÝŠKA VYK. TELESY 600mm  
 TYP VYK. TELESY

RPD DN15 – ROHOVÝ PRIPÁJACÍ DIEL PRE VYKUROVACIE TELESÁ TYP "VENTIL-KOMPAKT"

N= 5.0      – NASTAVENIE VENTILA

φ 20x2,9-iz — DIMENZIA POTRUBIA

Poznámky: Všetky vykurovacie telesá budú opatrené termostatickými hlaviciami.  
Prípojky k vykurovacím telesám budú dimenzie DN15.  
Prípojky k vykurovacím telesám budú vedené v drážke v stene

Z7 SOZSCE	<b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD</b>			00P0U7ŠP-YAU07X0B/O  <b>DAQE Slovakia s.r.o.</b>	
OBJEKT	<b>VEREJNÉ WC S KIOSKOM</b>			ÚW00U07X0B/O 	
ÚÚ ŠUPČE	<b>PODORYS 1.PP</b>				
INVESTOR	T ^•q ÁV!} aqazP }aq;   ÁÁV FÍ Á FÁV!} aqae				
SÚCENÍ) ag\ ÁÁÁÁÁ	OKRES: Trnava			T 00VVUA ÁÁÁV!) aqazP EÈI F00ÁI F00Á	ÚVVUO RP
ZU0UUXX0BP ÁUUR0SV0BP Ing. Ján Daniš	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	Ō7VWT 03/2018	0U ŪT 7V 2 x A4	Ů ÚÜ0KCE	MIERKA  1:50
VYPRACOVAL Ing. Janka Mičušíková	Ů Ü0BP0UX ÁŮYSV T JTsk	X ¥SUX ÁŮYSV T Bpv		0U Vykurovanie	ÜŠUÁU ŠUPÝ 1