


PRIPOJENIE MINCOVÉHO AUTOMATU.



POZNÁMKA:  
SILOVÁ SKRIŇA JE KOMPLETNÁ DODÁVKA MINCOVÉHO AUTOMATU.

LEGENDA INSTALACIE:

- STROPNÉ LED SVIETIDLO, 40W, 230V, IP20.
- STROPNÉ SVIETIDLO, 20W, 230V, IP20, INTERIÉROVÉ, VYHOTOVENIE ANTIVANDAL.
- SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVELENIA S NÚDZOVÝM ZDROJOM, 230V, IP20.
- SPINAC POLOZAPUSTENÝ JEDNOPOLOVÝ BIELY RADENIE 1
- ZASUVKA DOMOVA POLOZAPUSTENA JEDNODUCHA BIELA, 16A/250V, IP44.
- ZASUVKA DOMOVA POLOZAPUSTENA JEDNODUCHA BIELA, 16A/250V, IP20

VEDENIA:

- TROJFAZOVE SILOVÉ ROZVODY, CYKY-J 5x6.
- ZASUVKOVE ROZVODY 230V~
- JEDNOFAZOVE SVETELNE ROZVODY
- VEDENIE V TRUBKE
- ⊕ — OCHRANNÉ POSPÁJANIE, HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ

NAPÁJACIA SÚSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S  
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:  
OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLÁCIU, KRYTOM, ZÁBRANOU  
– PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
– OCHRANNÝM POSPÁJANÍM  
VONKAJŠIE VPLYVY : AB5 – Priestory chránené pred atmosfrickými vplymi s reguláciou teploty.(NORMÁLNE). PODLA STN 33 2000 5-51

ZÁKAZKA REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD				GENERÁLNY DODÁVATEĽ daqe DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT Verejné WC s kiosk				SUBDODÁVATEĽ ALFA PROJEKT	
PRÍLOHA NN ROZVODY WC, 1.NP.				Borová 3179/21, 010 07 Žilina tel.: +421 907 582 969 email: cangar@alfaprojekt.sk	
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				STUPEŇ PD RS	ČÍSLO ZÁKAZKY 2017122
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú.Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		SÚPRAVA	MIERKA 1 : 60
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Jozef Rambala.	KONTROLOVAL Ing.Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 03/2018	FORMÁT	ČASŤ ELEKTRO	Č.PRÍLOHY EL02
VYPRACOVAL Ing. Jozef Rambala	PROFESIA ELEKTROINŠTALÁCIA	VÝŠKOVÝ SYSTÉM			