



## KRÍŽENIE VEDENIA S PLYNOVODOM

### KRÍŽOVANIE VN, NN A TELEKOM KÁBLOV S PLYNOVODOM STL, NTL


NA OBDVOCH STRANÁCH KRÍŽOV.  
ROVNAKÉ PREVEDENIE



### KRÍŽOVANIE VODOVODU S PLYNOVODOM STL, NTL




### KRÍŽOVANIE TEPELNÉHO KANÁLU S PLYNOVODOM STL, NTL




UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY MANŽETAMI GAVAPLAST + VYSTREDENIE POTRUBIA V CHR. VYSTREDOVACÍMI OBJIMKAMI TYP S-A 1,0m  
- OSADENIE ČUČAČKY NA VYŠŠOM KONCI SVYVEDENÍM DO POKLOPU NA ÚROVNI U.T.  
KEĎ JE MALÉ KRITIE TEPELNÉHO KANÁLA PLYNOVOD SA NAVRHNIE POD TEPELNÝM KANÁLOM S TAKOU ISTOU ÚPRAVOU AKO NAD TEPELNÝM KANÁLOM

### KRÍŽOVANIE KANALIZÁCIE S PLYNOVODOM STL, NTL BEZ ÚPRAVY NAD 50cm









S ÚPRAVOU MINIMÁLNE 50cm



UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY MANŽETAMI GAVAPLAST + VYSTREDENIE POTRUBIA V CHR. VYSTREDOVACÍMI OBJIMKAMI TYP S-A 1,0m  
- OSADENIE ČUČAČKY NA VYŠŠOM KONCI SVYVEDENÍM DO POKLOPU NA ÚROVNI U.T.

## SÚBEŽNÉ VEDENIA S PLYNOVODOM

SILOVÉ KÁBLE TELEKOM. KÁBLE



ZÁKAZKA <b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD</b>				GENERÁLNY DODÁVATEĽ <b>daqe</b> DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT <b>VEREJNÉ WC S KIOSKOM</b>				SUBDODÁVATEĽ <b>TK PLYN</b> Jaseňová 21, 010 07 Žilina, Tel.: 0908 277 367 e-mail: tomas.tkac@yahoo.com, IČO: 47 926 741 DIČ: 2024169917	
PRÍLOHA Súbehy a krížovania s inž. sietami				STUPEŇ RP	
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				ČÍSLO ZÁKAZKY -	
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	MIESTO: k.ú. Trnava, p.č.8812/6, 8812/1		SÚPRAVA	MIERKA -
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Tomáš Tkáč	KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.	DÁTUM 03/2018	FORMÁT 3 x A4	ČASŤ PLYNOINŠTALÁCIA Prekážka PP	ČÍSLO PRÍLOHY 4
VYPRACOVAL Ing. Tomáš Tkáč	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv			