


VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA

M = 1:20

Potrubie uložené v navrh.komunikácii (v telese exist.komunikácie : ul. Zelený kričok)



LEGENDA:

- 1 ZÁSYP ŠTRKODRVINOU FR. 0/32 - ZHUTNENÝ
- 2 OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4/8mm
ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
- 3 ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm, hr.100mm

HTÚ - hrubé terénne úpravy = úroveň spodnej konštrukčnej vrstvy navrhovanej komunikácie

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

ZÁKAZKA REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD				GENERÁLNY DODÁVATEL daqe DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT STUDŇA				SUBDODÁVATEL RP ing Ing. Róbert PÁRNICKÝ	
PRÍLOHA VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA				Kuneradská cesta 42/12 013 13 Rajecské Teplice tel.: 0903 895 771, e-mail: robo.parnicky@gmail.com	
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava				STUPEŇ RP	ČÍSLO ZÁKAZKY
KRAJ: Trnavský	OKRES: Trnava	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Trnava		SÚPRAVA	ČÍSLO PRÍLOHY 7
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.RÓBERT PÁRNICKÝ	KONTROLOVAL ING.MARIÁN KOPČEK	DÁTUM 03/2018	FORMÁT A4	MIERKA 1:20	
VYPRACOVAL ING.RÓBERT PÁRNICKÝ	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv			