

## VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51.

Č. poschodia.	Číslo	Účel	Vonkajšie vplyvy	Využitie	Konštrukcia	Norma, podpis
	Miestnosti	Priestor	Klasifikácia vonkajších vplyvov	Klasifikácia využitia	Charakteristika	
1.NP.	0.01	SCHODISKO MUŽI	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	0.02	ZÁDVERIE MUŽI	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	0.03	PREDSIEŇ WC MUŽI	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, nevyskytuje sa: AS	BA2, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	STN 33 2000 7-701
	0.04	WC MUŽI	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, nevyskytuje sa: AS	BA2, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	STN 33 2000 7-701
	0.05	PLYNOVÁ KOTOLŇA	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	0.06	UPRATOVAČKA-KANCELÁRIA	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	0.07	UPRATOVAČKA- VÝLEVKA	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	0.08	WC ŽENY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, nevyskytuje sa: AS	BA2, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	STN 33 2000 7-701
	0.09	PREDSIEŇ WC ŽENY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, nevyskytuje sa: AS	BA2, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	STN 33 2000 7-701
	0.10	ZÁDVERIE WC ŽENY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	1.11	SCHODISKO ŽENY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
2.NP.	1.01	PREVÁDZKA 1	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	1.02	PREVÁDZKA 2	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AR1, AS1	BA1, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	
	1.03	WC IMOBILNÝ+PREBAĽOVACIA MIESTNOSŤ	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, nevyskytuje sa: AS	BA2, BC2, BD1, BE1	CA1, CB1	STN 33 2000 7-701