




HISTORICKÁ LUCERNA
TYP: LU002
VÝŠKA: 1130mm
ŠÍRKA LUCERNY: 630mm
OSADENÁ ZDROJOM LED:
TYPE MC1 UL-94VO, 34W/230V AC / 3000K
IP54

HISTORICKÝ STOŽIAR
TYP: ST0/76/30/3P
VÝŠKA: 3m

POZNÁMKA:
STOŽIAR SA KOTVÍ DO BETÓNOVÉHO ZÁKLADU
POMOCOU OCEĽOVEJ KOTVY.




ZÁKLAD STOŽIARA



ODPORÚČANÉ HODNOTY PRE ZÁKLAD STOŽIARA

Hm	Amm	Emm	Dmm
1-5	500	700	150
5.5-7	550	800	150
8	600	1200	200
9	600	1400	250
10	600	1500	250
12	900	1600	300
13-15	1100	1800	300
16-18	1300	2200	500
20	1400	2200	500

Hm- VÝŠKA STOŽIARA

ZÁKAZKA				GENERÁLNY DODÁVATEĽ	
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD				 DAQE Slovakia s.r.o.	
OBJEKT				SUBDODÁVATEĽ	
VEREJNÉ OSVETLENIE				PL inžiniering s.r.o., Osloboditeľov 913/10 059 01 Spišská Belá	
PRÍLOHA					
HISTORICKÝ STOŽIAR					
INVESTOR					
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava					
KRAJ: Trnavský		OKRES: Trnava		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Trnava	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Ľubomír Písařík		KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.		DÁTUM 03/2018	
				FORMÁT 2 x A4	
VYPRACOVAL Ing. Ľudmila Miláčková		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
				STUPEŇ RP	
				ČÍSLO ZÁKAZKY	
				SÚPRAVA	
				ČÍSLO PRÍLOHY 8	
				MIERKA -	