

## ZÁKAZKA: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

### Vysvetlenie č. 4

#### Otázky z 12.01.2021 15:34:17:

„V objekte Komunikácie, spevnené plochy a chodníky, vo Výkaze výmer:

Položka č. 62 - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, CA 50/70 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm –výmera 416,54 m<sup>2</sup>

Položka č. 63 - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, CA 50/70 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm -výmera 416,54 m<sup>2</sup>

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie, či nejde o duplicitu pri týchto dvoch položkách, nakoľko v Projektovej dokumentácii je pri konštrukčných vrstvách Cyklistickej cestičky uvedené iba - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, CA 50/70 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm. “

#### Odpoveď:

Obidve položky (pol. Č. 62 a 63) sú správne, keďže skladba cyklocestičky pozostáva z dvoch asfaltobet. vrstiev hr. 40 a 50 mm (viď. PD - vzorové priečne rezy, TS).

Chyba je len v popise pol. č. 62, kde vrstva hr. 50 mm má byť AC 16 L, CA 50/70.

Uvádzame **správne znenie pol. č. 62**, t.j. treba oceniť túto položku v tomto znení:

“Položka č. 62 - Asfaltový betón vrstva obrusná **AC 16 L, CA 50/70** v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm –výmera 416,54 m<sup>2</sup>”

V Trnave, dňa 14.01.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová  
procesný garant VO