

## ZÁKAZKA: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený krížok

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu

z 26.01.2021 17:12:52

### Vysvetlenie č. 5 – doplnenie

#### Otázka č. 25 a odpoveď z Vysvetlenia č. 5 z 19.1.2021:

*Projektová dokumentácia - Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie informácií alebo výkresu k časti Elektromontáže, položky č. 191 až č. 195 v tomto objekte, nakoľko nie je zrejmé z predloženej PD o aké práce sa jedná.*

Pol. 191 – rúrka ohybná – ako chránička pre jestvujúce vedenie SWAN

Pol. 195 – svetelné iluminácie – v časti architektúra ako „zvýraznenie vstupu do objektu Galérie“ , výkres č. A02, A06 – iluminácia bude výrazovo a tvarovo podobná vyobrazenej iluminácii v projektovej dokumentácii

#### Otázka uchádzača z 26.1.2021:

*Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie pol. 195 Svetelná iluminácia , dodávka + montáž , jedná sa o 15ks samostatných svietidiel s rôznymi dĺžkami (1000mm/1300mm/1500mm) alebo 15 ks kompozícií 9 svietidiel s rôznymi dĺžkami (1000mm/1300mm/1500mm).*

~~Jedná sa o 15 ks samostatných svietidiel s rôznymi dĺžkami. Tieto budú, ako bolo uvedené v odpovedi vyššie, výrazovo a tvarovo podobné vyobrazenej iluminácii v PD a doieli sa splnenie účelu iluminácie – zvýraznenie vstupu do Galérie.~~

### Spresnenie odpovede

Jedná sa kompozíciu svietidiel vid'. PD (architektúra) s rôznymi dĺžkami svietidiel, svietidlá by mali byť nerovnomerne prestriedané. V PD bolo uvažované 15 ks, kde každý kus pozostáva z troch svietidiel dĺžok 1000, 1300 a 1500 mm.

Tieto budú, ako bolo uvedené v odpovedi na otázku č. 25 vyššie, výrazovo a tvarovo podobné vyobrazenej iluminácii v PD a doieli sa splnenie účelu iluminácie – zvýraznenie vstupu do Galérie. Je možná ale aj iná kompozícia, pri zachovaní týchto dĺžok, aby výsledný efekt bol ako je vo vizualizáciach.

**T.j. počet 15 ks vo VV ostáva, avšak každý kus má pozostávať z 3 svietidiel rôznych dĺžok.**

Vzhľadom na to, že nedochádza k podstatnej zmene v SP, ktorá by mala zásadný vplyv na vypracovanie ponuky uchádzačov a nie sú vykonané žiadne zásadné zmeny v podkladoch (výkaz výmer, PD), ale spresňuje sa len popis jednej z položiek VV, verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné predĺžovať lehotu na predkladanie ponúk.

V Trnave, dňa 27.01.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová

procesný garant VO