

Špecifikácia okien a dverí: v zmysle EN 14351-1

Exteriérové okná:

Rám:

- Počet komôr profilu: minimálne 6
- Stavebná hĺbka: min. 80mm
- Tesnenie: minimálne 2x obvodové + 1x stredové
- Súčiniteľ prechodu tepla U_w : max. 0.85 W/(m²K)
- Akustické vlastnosti R_w : min. 34dB
- Prievzdušnosť: minimálne trieda 4
- Bez obsahu nebezpečných látok
- Farba: biela

Kovanie:

- Celoobvodové
- Trieda bezpečnosti: min. RC 1

Výplň:

- Sklenená výplň: minimálne izolačné trojsklo
- Dištančný rámček: minimálne TGI
- Súčiniteľ prechodu tepla U_g sklo: max. 0,6 W/(m²K)

Žalúzie:

- Farba: biela

Interiérové okná

Rám:

- Minimálne 5 komorové
- Farba: biela

Výplň

- Minimálne izolačné dvojsklo

Obsah cenovej ponuky:

- Zameranie
- Demontáž pôvodných okien a parapetov
- Naloženie, odvoz a likvidácia pôvodných okien a parapetov vrátane poplatkov za uskladnenie na skládke
- Dodávka a dovoz nových okien a parapetov (exteriér - hliník, interiér – plast), biele
- Montáž nových okien a parapetov

- Murárske vysprávky vrátane maľby
- Naloženie, odvoz a likvidácie stavebnej sute vrátane poplatkov za uskladnenie na skládke

Požiadavky na montáž:

- pliešky + pena bez kotvenie skrz rám
- zabezpečiť ochranu penovej izolácie páskou – exteriér paropriepustnou a interiér paronepriepustnou
- pri vysprávkach použiť APU lišty
- pri vysprávkach používať adekvátne náhrady – materiálovo aj farebne
- používanie krycích plachiet a kartónov
- zabezpečenie stavebného upratania