


## LEGENDA ZNAČENIA

	Splaškové kanalizačné potrubie, HT-PP
	Dažďové kanalizačné potrubie, HT-PP
	Domová časť vodovodnej prípojky, HDPE, d63x5,8
	K1 D110 -1,000
	D1 D110
	LP D110 / D125
	PRIERAZ 250x250 -1,200
	Odpadové potrubie splaškovej kanalizácie, HT-PP Dimenzia potrubia (vonkajší priemer) Osadenie päty potrubia pod U.T.
	Odpadové potrubie dažďovej kanalizácie, HT-PP Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)
	Lapač strešných splavenín Dimenzia odpadového potrubia dažďovej kanalizácie / dimenzia zvodného potrubia dažď. kanal. (vonkajší priemer)
	Prieraz opatrený opatrený oceľovou chráničkou Rozmery (šírka x výška) Osadenie spodnej hrany pod úrovňou U.T.

## POZNÁMKY

- Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v PD-ZTI udávajú technický štandard jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality.
- Upevňovacie body HT-PP odpadového a ležateho potrubia previesť podľa pokynov výrobcu
- Pri prestupe kanalizačného potrubia nosnými konštrukciami opatriť potrubie oceľovými chráničkami
- Pri prechode odpadového potrubia na zvodné potrubie použiť 2 x 45° koleno s medzikusom dĺžky minimálne 250 mm, pri potrebnom zväčšení menovitej svetlosti zvodného potrubia sa redukcia svetlosti realizuje osadením redukčnej tvarovky nad prvým 45° kolenom
- Na zvodnom potrubí sa môžu použiť len kolená do 45° a odbočky s uhlom pripojenia 45°
- Zvodné potrubie sa musí realizovať tak, aby sa zabezpečila jeho stabilita a musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
- Zvodné potrubie, ktoré vyúsťuje z budovy musí byť vzhľadom na účinky mrazu kryté výškou nadložia min. 1,0m, výška nadložia sa môže výnimočne znížiť o 0,2m podľa miestnych podmienok
- Max. vzájomná vzdialenosť RŠ je 18,0m, táto vzdialenosť sa môže výnimočne zväčšiť na 40,0m pokiaľ niesú na trase zvodnej kanalizácia osadené odbočky a tvarovky, ktoré by mohli zapríčiniť prípadné upchatie zvodného potrubia kanalizácie



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

Zodp.proj.objektu (súboru)	T. GALLEROVÁ a.i.	PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ FIBICHOVA 13, 040 01 KOŠICE zdravotechnika@gmail.com tel. 055 6256971, 0911 137733	
Navrhol - vypracoval	T. GALLEROVÁ a.i.		
Kreslil	T. GALLEROVÁ a.i.		
Kontroloval	T. GALLEROVÁ a.i.		
Okres: Humenné	Obec: Kamenica nad Cirochou	Formát	4xA4
Investor: Obec Kamenica n. C., Humenská 555/6, Kamenica n. C.		Dátum	máj 2019
NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD C. Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1		Účel	DSP
		Číslo Zakázky	PD 001-019 / ZTI, KP, VP
		Časť	ZTI
		Mierka	Číslo výkresu 02
Objekt (súbor): ZTI			
Názov výkresu: PODORYS ZÁKLADOV			