



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP		
MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA POZNÁMKA
Vnútročné priestory škola		Σ 451,00 m2
1.01	ZÁVĚR	19,66
1.02	CHODBA	57,71
1.03	SCHODISKO	3,61
1.04	PODSCHODISKOVÝ PRIESTOR ÚZÁVĚR PLYNU	8,80
1.05	PŘEDSÍŇ	2,82
1.06	WC MUŽI	9,36
1.07	UPRÁTOVACÍ	1,93
1.08	PŘEDSÍŇ	2,19
1.09	WC ŽENY	7,89
1.10	PŘEDSÍŇ	2,53
1.11	SKLAD REKvizit	5,62
1.12	SKLAD REKvizit	8,55
1.13	SKLAD REKvizit	8,55
1.14	SKLAD REKvizit	5,85
1.15	ÚČEBNA – TANEČNÝ ODBOR	74,87
1.16	ÚČEBNA – TANEČNÝ ODBOR	74,87
1.17	ÚČEBNA	19,66
1.18	ÚČEBNA	12,85
1.19	ÚČEBNA	12,85
1.20	ÚČEBNA	12,85
1.21	ÚČEBNA	26,48
1.22	ÚČEBNA	12,85
1.23	ÚČEBNA	12,85
1.24	ÚČEBNA	12,85
1.25	DIELNA ŠKOLNÍK	13,50
1.26	KOTOLNA	19,44
Službový byt		60,46 m2
1.27	PŘEDSÍŇ	3,31
1.28	KUCHYŇA	10,00
1.29	CHODBA	10,89
1.30	ŠATNÍK	4,50
1.31	WC	1,28
1.32	KÚPELŇA	6,34
1.33	IZBA	14,60
1.34	IZBA	9,54
VNÚTORNÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA:		Σ 511,46 m2
HRUBÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 1.NP		562,60 m2

LEGENDA:

- SPÍNAČ Ž. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ Ž. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP44
- SPÍNAČ Ž. 5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ Ž. 6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ Ž. 6+6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ Ž. 7, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- ROZVÁDZAČ NN -ZAPUSTENÝ
- SNÍMAČ POHYBOVÝ, NA STĚNU, IP20 RESP. IP44
- ZÁSUVKA, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA DVOJITÁ, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA, ZAPUSTENÁ /NA POVRCH, 16A/230V, IP44
- ZÁSUVKA TEL/DATA, ZAPUSTENÁ, 2xRJ45 CAT 6 IP20
- ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ, DIAKOVÉ OVLÁDANIE (DODÁVKA ŽALUZII)
- ODBOČNÁ KRABICA S VÝČKOM
- POHON ŽALUZIE S DIAKOVÝM OVLÁDANÍM (DODÁVKA ŽALUZII)
- PRÍVOD Z ODBOČNEJ KRABICE CYKY-J 3x1,5 NA STRANU -REZERVA cca 2m
- KÁBLOVÝ VÝVOD
- VENTILÁTOR S DOBEHOM 230V (DODÁVKA VZT)
- DOVIEST KÁBEL CYKY-J 5x1,5 OD OVLÁDANIA
- ZRIADIŤ V OZNAČENOM PRIESTORE DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE
- SNÍMAČ POHYBOVÝ, NA STROP, IP44

Rozvodná sieť, ochrana
3+N-PE-50Hz 400/230V/TN-S
1+N-PE-50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnková ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

POZNÁMKA:

- 1) Vonkajšie vplyvy sú definované protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou technickej správy.

PROSTREDIE:

- VNÚTORNÉ PRIESTORY
- VONKAJŠIE PRIESTORY

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:

- VNÚTORNÉ PRIESTORY: IP20 - EL. PŘÍSTROJE
IP20 - SVIETIDLÁ
IP40/20 - ROZVÁDZAČE
- VONKAJŠIE PRIESTORY: IP43 - EL. PŘÍSTROJE
IP43 - SVIETIDLÁ
IP43/20 - ROZVÁDZAČE

POZNÁMKA:

- V PRIESTORCH S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A V UMÝVACÍCH PRIESTORCH ZRIADIŤ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE V ZHYZLE NORMY STN 33 20007-701.

0	08.2016	Ing. Pakos	-
Rev. No.	Date	Vypracoval / Designed by	Popis / General Notes

Viedenskú cestu 251, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

Názov stavby / Project title
**Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera
Bratislava, Sklenárova 5**
Katastrálne územie: Nivy, p. č. 15303/13, súpis.č. 286

Objekty / Objects
-

Časť / Discipline
ELEKTRO

Investor
ZUŠ L.Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5

Názov výkresu / Drawing title
Pódorys 1.NP

Stupeň / Stage
JSP0

Zákazka č. / Job No.
PD-18-016

Formát
6A4

Mierka / Scale
1:50

Výkres č. / Plan No.
01