



LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP			
OZNAČ. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	POZNÁMKA
Vnútorne priestory			Σ 518,40 m2
2.01	CHODBA	53,18	
2.02	ČAJOVÁ KUCHYNKA	5,03	
2.03	SCHODISKO	13,20	
2.04	PREDSEŇ	2,82	
2.05	WC MUŽI	9,36	
2.06	UPRATOVAČKA	1,93	
2.07	PREDSEŇ	2,19	
2.08	WC ŽENY	7,89	
2.09	UČEBŇA	12,85	
2.10	KONCERTNÁ SÁLA	119,00	
2.11	PREDSEŇ	3,71	
2.12	CHODBA	7,65	
2.13	UČEBŇA – TEÓRIA	47,72	
2.14	KABINET	9,11	
2.15	KABINET	9,11	
2.16	KABINET	9,11	
2.17	SKLAD NÁSTROJOV	19,66	
2.18	UČEBŇA	19,66	
2.19	UČEBŇA	26,48	
2.20	UČEBŇA	19,66	
2.21	ZASADÁČKA	19,66	
2.22	KANCELÁRIA	20,45	
2.23	KANCELÁRIA – RIADITEĽKA	27,14	
2.24	KANCELÁRIA	19,66	
2.25	UČEBŇA	12,73	
2.26	UČEBŇA	19,44	
Vonkajšie priestory			
1.16	ZÁVETRE	11,30	
VNÚTORNÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA:			Σ 518,40 m2
HRUBÁ PODLAHOVÁ PLOCHA 1.NP			562,60 m2

LEGENDA:

- SPÍNAČ ě. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ ě. 1, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP44
- SPÍNAČ ě. 5, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ ě. 6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ ě. 6+6, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- SPÍNAČ ě. 7, ZAPUSTENÝ, 10A/230V IP20
- ROZVÁDZAČ NN – ZAPUSTENÝ
- SNÍMAČ POHYBOVÝ, NA STENU, IP20 RESP. IP44
- ZÁSUVKKA, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKKA DVOJITÁ, ZAPUSTENÁ, 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKKA, ZAPUSTENÁ /NA PОВRCH, 16A/230V, IP44
- ZÁSUVKKA TEL/DATA, ZAPUSTENÁ, 2xRJ45 CAT 6 IP20
- ŽALUZIOVÝ OVLÁDAČ, DIALKOVÉ OVLÁDANE (DODÁVKA ŽALUZII)
- ODOBNÁ KRABICA S VÝČKOM
- POHON ŽALUZIE S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM (DODÁVKA ŽALUZII)
- PRÍVOD Z ODOBNÉJ KRABICE CYKY-J 3x15 NA STRANU –REZERVA cca 2m
- KÁBLOVÝ VÝVOD
- VENTILÁTOR S DOBEHOM 230V (DODÁVKA VZT)
- DOVIEŠŤ KÁBEL CYKY-J 5x1,5 OD OVLÁDANIA
- ZRIADIŤ V OZNAČENOM PRIESTORE DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE
- SNÍMAČ POHYBOVÝ, NA STROP, IP44

Rozvodná sieť, ochrana
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE-50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana
Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41 ěl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zabránami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche
Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41 ěl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 ěl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 ěl. 411.3.2)

Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 ěl. 411.3.3)
- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 ěl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 ěl. 415.2)

POZNÁMKA:
1) Vonkajšie vplyvy sú definované protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý je súčasťou technickej správy.

PROSTREDIE:
VNÚTORNÉ PRIESTORY
VONKAJŠIE PRIESTORY

POŽADOVANÉ MIN. KRYTIE:
VNÚTORNÉ PRIESTORY: IP20 – EL. PRÍSTROJE
IP20 – SVIETILÁ
IP40/20 – ROZVÁDZAČE
VONKAJŠIE PRIESTORY: IP43 – EL. PRÍSTROJE
IP43 – SVIETILÁ
IP43/20 – ROZVÁDZAČE

POZNÁMKA:
- V PRIESTORoch S VAŇOU ALEBO SPRCHOU A V UMYVÁČICH PRIESTORoch ZRIADIŤ DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE V ZMYSLE NORMY STN 33 20007-701.

0	08.2016	Ing. Pakos	-
Rev No	Date	Vypracoval / Designed by	Popis / General Notes

PINEL
Viedenskú cestu 251, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera Bratislava, Sklenárova 5
Katastrálne územie: Nivy, p. č. 15303/13, súpis.č. 286

Objekty / Objects
-

Časť / Discipline
ELEKTRO

Investor
ZUŠ L.Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5

Názov výkresu / Drawing Title
Pódorys 2.NP

Stupeň / Stage
JSP0

Zákazka č. / Job No.
PD-18-016

Formát
6A4

Mierka / Scale
1:50

Výkres č. / Plan No.
02