

PROTOKOL
O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
V ZMYSLE STN 33 2000-5-51:2010
Č. 3010/2018-D1.5

Vypracovala: nižšie uvedená komisia projektanta

Zloženie komisie:

Predseda: Ing. Anton Horváth - zodp. projektant elektro
Členovia komisie: Ing. arch. Katarína Viskupičová - hlavný architekt projektu
Ing. Vlasta Lalíková - za investora

Názov stavby: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota,
vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

Miesto stavby: Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1

Objednávateľ: TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín

Číslo zákazky: 3010-Hh/18-D1.5

Dátum: október 2018

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

Výkresy pôdorysov a rezy stavby v mierke 1:50, výkres strechy v mierke 1:100 a STN 33 2000-5-51:2010.

Popis objektu:

Rodinný objekt s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1 bude tvoriť dvojpodlažná budova s plochou strechou, na ktorej bude pomocou priznanej ocelovej konštrukcie vytvorená ilúzia sedlovej strechy. Pod objektom sa nebude nachádzať suterén. Objekt bude slúžiť ako DSS pre deti a dospelých.

Protokol o určení vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia inštalované v týchto priestoroch je vypracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 a s ňou súvisiacich noriem.

Z hľadiska tohto plánovaného využívania objektov boli v protokole určené vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia inštalované v týchto priestoroch v zmysle STN 33 2000-5-51 a s nimi súvisiacich noriem.

Rozhodnutie :

Podľa STN 33 2000-5-51:2010 Príloha N3 komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre daný objekt nasledovne:

1.NP:

Číslo miestn.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
101	ZÁDVERIE	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
102	OBÝVACIA IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
103	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
104	CHODBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
105	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
106	KÚPEĽŇA	-	Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007
107	KÚPEĽŇA	-	Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007
108	CHODBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
109	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Číslo miestn.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
110	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
111	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
112	ZÁDVERIE	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
113	SCHODISKO	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
114	CHODBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
115	SKLAD	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
116	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
117	UPRATOVANIE	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
118	PERSONÁL	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
119	SOCIÁLNE ZARIADENIE	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
120	SKLAD	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
121	TERASA	V	AA7, AB7, AC1, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1

2.NP:

Číslo miestn.	Názov miestnosti	Druh priestoru podľa NZA.1.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
201	PODESTA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
202	PREDSIEŇ	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
203	OBÝVACIA IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
204	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
205	CHODBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
206	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
207	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
208	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
209	KÚPEĽŇA	-	Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007
210	CHODBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
211	IZBA	III	AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-25-1, AM31-1, AM-41, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
212	KÚPEĽŇA	-	Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-7-701:2007
213	IZBA	V	AA7, AB7, AC1, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1

Zdôvodnenie:

Komisia vydáva toto rozhodnutie na základe spoločnej obhliadky a skutočného využívania dotknutých priestorov.

Poučenie:

Vonkajšie vplyvy stanovené v protokole budú počas skúšobnej prevádzky objektu preverené a protokol bude pred uvedením do užívania potvrdený, alebo opravený. **Priestory, v ktorých sa nenachádzajú žiadne elektrické zariadenia nie je potrebné klasifikovať podľa STN 33 2000-5-51:2010 a stanovovať ich vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia.**

Kódy vonkajších vplyvov:

AA – teplota okolia

AB – atmosférické podmienky

AC – nadmorská výška

AD – výskyt vody

AE – výskyt cudzích pevných telies

AF – výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok

AG – mechanické namáhanie - nárazy

AH – vibrácie

AK – výskyt rastlín alebo plesní

AL – výskyt živočíchov

AM – elektromag., elektrostat. alebo ioniz. pôsobenie

AN – slnečné žiarenie

AP – seizmické účinky

AQ – búrková činnosť

AR – pohyb vzduchu

AS – vietor

AT – snehová pokrývka

AU – námraza

BA – schopnosť osôb

BB – odpor tela

BC – kontakt osôb z potenciálom zeme

BD – podmienky úniku v prípade nebezpečenstva

BE – povaha skladovaných a spracúvaných látok

CA – stavebné materiály

CB – konštrukcia budovy

Protokol bol spísaný: v Trnave, dňa 29.10.2018

.....
predseda komisie :