

Vysvetlenie súťažného zadania č. 3

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či koeficient zastavanosti objektom (0,25) sa týka len nadzemných podlaží? Ďakujem.

Odpoveď:

Áno, koeficient zastavanosti objektom sa týka nadzemných podlaží. Zastavaná plocha objektu je plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny. Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet markízy, balkónov, nekrytých terás a podobne.