

Stanovisko k navrhovaným zmenám k vypracovanej projektovej dokumentácii z roku 2014 na stavbu: Rekonštrukcia Administratívnej budovy P01 a P02 v MPaTP“, Priemyselná 5 ,Trnava

V projektovej dokumentácii stavebnej časti obj. P01 spracovaného v 08/2014 sú navrhnuté tieto zmeny:

**- navrhnutá vzduchotechnika.**

Prestupy VZT zariadení cez **požiarne deliace konštrukcie** musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiaru odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI90 (§40 ods.3 vyhl.94/2004Z.z)

Objekt P01 je riešený ako jeden požiarly úsek. Vo vnútri objektu nie sú požiarne deliace konštrukcie. Požiarly konštrukciu tvoria obvodové steny.

**- miestnosť číslo 102 predtým umývárň** bude po dispozičných úpravách slúžiť ako kuchyňa (priestor na občerstvenie o ploche 7,5m<sup>2</sup>)

Táto zmena je malého rozsahu a nemá vplyv na požiarly bezpečnosť stavby.



V Trnave 08/2018

Vypracovala: ing. Bedejová