



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 29.01.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 – KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice, so sídlom na adrese Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 235-579155 a dňa 03.12.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2020 pod označením 44259 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta**“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov					
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď				
1	Otázka: Vo výkaze výmer v SO 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom sa nachádza položka č.67 – Osadenie dilatačného mostného záveru s množstvom 9,3m :				
	67	K	931941142	Osadenie dilatačného mostného záveru podpovrchového	m 9,300
	Na túto položku nadväzuje materiálová položka č.68- Mostný záver s množstvom 66,76m :				
	68	M	437310094705	Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m 66,760
	Tieto dve položky na seba nadväzujú, no ich množstvá navzájom nesedia. Žiadame o zosúladienie množstiev u týchto položiek vo výkaze výmer.				
	<b>Odpoveď:</b> <b>Verejný obstarávateľ odkazuje na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7, odpoveď na otázku č. 19.</b>				
	Otázka:				



TATRA TENDER

2	<p>V SO 630-00 – Preložka trolejového vedenia DPMK je nesúladi medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Vo výkaze výmer nie sú zahrnuté položky – búranie betónového základu, nakladanie vybúraného betónu, odvoz so zložením na skládku, vrátane poplatkov v objeme 78m<sup>3</sup>.</p> <p>Žiadame o doplnenie chýbajúcich položiek do výkazu výmer pre daný objekt.</p>
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Do položky č. 7 Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov je potrebné zahrnúť aj odstránenie a likvidáciu základov.</p>